



LEGENDA

- Przycisk, IP44, 10A
5,6 Numer sekcji
g/1 Numer obwodu
Gniazdo wtykowe 230V 2P+Z 16A IP20
Gniazdo wtykowe 230V 2P+Z 16A IP44
Wypust kablowy
Tablica obiektowa
Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu

- Szyna uziemiająca
n - ilość gniazd
KK...H...
Koryto kablowe
INFORMACJE DODATKOWE:
• pt - montaż podtynkowy,
• nt - montaż natynkowy,
• h - wysokość montażu.

UWAGI

- Gniazda wtykowe montować na wysokości 0,3m od poziomu posadzki chyba, że na rysunku podano inaczej.
- Instalację w części garażowej prowadzić na korytach kablowych, natynkowo na ścianie w rurach osłonowych typu RL.
- Wypusty kablowe zakańczать puszkami podtynkowymi / natynkowymi (w zależności od charakteru wykończenia pomieszczenia).

LP	SYMBOL	OPIS	U [V]	P [kW]
1.	KD(1-2)	Zasilacz kontroli dostępu	230	0,05
2.	B (1-4)	Brama garażowa	400	1,5
3.	SA	Syrena alarmowa	400	7,5
4.	ODS	Odsys spalini	400	0,75
5.	S	Suszarka	230	2,0
6.	P	Pralka	230	2,0
7.	SSWIN	Centrala alarmowa	230	0,05
8.	RCK	Szafa rack	230	2,0
9.	CWUJ	Pompa ciepła CWUJ	400	4,5
10.	F1	Falownik fotowoltaiczny	400	6,0
11.	ME	Magazyn energii	400	10,0
12.	A(1-5)	Klimatyzator	230	
13.	W(1-4)	Wentylator	230	0,1

LP	SYMBOL	OPIS	U [V]	P [kW]
14.	RG	Rozdzielnica główna	400	-
15.	SWP	Przeciwpożarowy wył. prądu	400	-
16.	ZZ	Zestaw zasilający	400	-

NIERUCHOMOŚCI:		KUPNO	SPRZEDAŻ	SZACOWANIE
e-mail: m.danielczak@gmail.com		30.03.2025		Data:
tel.: + [48] 600 258 696		Skala:		1:75
AMD PARTNER		Nr rysunku:		E3.2
sp. z o.o.		ul. Jana Pawła II 5b		
		64-400 Międzychód		
PROJEKTY:	DOKUMENTACJE	POZWOLENIA	KIEROWNICTWO	
Obiekt: BUDYNEK OSP				
Lokalizacja: gmina: Witnica, obręb: 0008 Nowiny Wielkie, dz. nr 277				
Inwestor: Gmina Witnica				
tytuł rysunku: PODDASZE - INSTALACJA SIŁOWA I GNIAZD WTYKOWYCH				
Branża: ELEKTRYCZNA				
Faza: PROJEKT TECHNICZNY				
Projektant:	specjalność	nr uprawnień	podpis	
mgr inż. Rafał Krzyżaniak	elektryczna	WKP/0215/PWOE/23		
Sprawdzający:				
mgr inż. Marcin Gatniejewski	elektryczna	WKP/0483/PWOE/15		
Projekt ten jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i zmiany jedynie za zgodą autorów.				