



SĄD
APELACYJNY
W LUBLINIE

Lublin, dnia 16 marca 2026 r.

DYREKTOR SĄDU APELACYJNEGO
w Lublinie

OKAiZP.261.6.2026

W Y K O N A W C Y

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, pn.: „**Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacji oraz zrealizowanie robót budowlanych na podstawie ww. dokumentacji w budynku Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim**”.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) – dalej *ustawa*, na „**Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacji oraz zrealizowanie robót budowlanych na podstawie ww. dokumentacji w budynku Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim**”, w dniu 16 marca 2026 r., tj. w terminie przewidzianym ustawą, do Zamawiającego wpłynęło niżej zacytowane pytanie, na które Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy, udziela wyjaśnień treści Specyfikacji warunków zamówienia:

I Pytanie nr 1:

Zamawiający w PFU w pkt. 2.1.4.5. Wymagania dla urządzeń przedstawia w tabeli Nr 4 parametry jednostek zewnętrznych. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie możliwości zastosowania urządzeń o nominalnej wydajności chłodniczej 33,5kW o współczynniku EER (większe, równe) 2.85. Obecnie przedstawiony parametr dla tej wydajności chłodniczej wynosi (większe, równe) 2.9. Zmiana tylko tego jednego parametru pozwala na zastosowanie większej ilości producentów urządzeń klimatyzacyjnych

Odpowiedź na pytanie nr 1:

W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

- II Wyjaśnienie treści SWZ nie powodują zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

- III Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy, treść zapytań wraz z dokonanymi wyjaśnieniami treści SWZ Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania (w miejscu udostępniania SWZ, tj. przy pomocy Platformy e-Zamówienia) i będzie stanowić jej integralną część.

Dyrektor Sądu Apelacyjnego

Barbara Sieczkoś

/na oryginale właściwy podpis/