



PORZYJETO, ŻE POZIOMIE POSADOWIENIA WYSTĘPUJĄ PIASKI DROBNE W STANIE ŚREDNIO ZAGĘSZCZONYM O STOPNIU ZAGĘSZCZENIA $I_D=0,4$. GRUNTY TE STANOWIĄ PODŁOŻE NOŚNE DLA BEZPOŚREDNIEGO POSADOWIENIA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU. W PRZYPADKU POJAWIENIA SIĘ GRUNTÓW SŁABONOŚNYCH BĄDŹ NASYPOWYCH NALEŻY DOKONAĆ ICH WYMIANY NA POSPÓLKĘ Z ZAGĘSZCZENIEM DO STOPNIA min. $I_D=0,95$. W TRAKCIE WYKONYWANIA PRAC FUNDAMNETOWYCH WSZELKIE PROBLEMY NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO

PRZYJĘTO POSADOWIENIE NA POZIOMIE -2,75m W STOSUNKU DO POZIOMU POSADZKI KONDYGNACJI PARTEU ORAZ 1,70m W STOSUNKU DO POSADZKI WIATROŁAPU SZYBU WINDOWEGO. POZIOM TEN NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ PO WYKONANIU SZCZEGÓŁOWYCH ODKRYWEK. NIEDOPUSZCZALNE JEST PODKOPANIE ISTNIEJĄCYCH FUNDAMENTÓW

WYKOPY PO MONTAŻU SIECI UZBROJENIA TERENU, ORAZ PODSYPKĘ POD POSADZKĘ PRZYZIEMIA WYKONAĆ PIASKIEM Z ZAGĘSZCZENIEM DO STOPNIA $I_D=0,98$

WYSOKOŚĆ PŁYTY FUNDAMENTOWEJ SZYBU WINDOWEGO =30cm. OTULENIE ZBROJENIA DLA FUNDAMENTÓW 5cm. ZBROJENIE PŁYTY DOŁEM I GÓRĄ SIATKĄ Z PRĘTÓW #10, W ROZSTAWIE co 15cm.

WYSOKOŚĆ STÓP FUNDAMNTOWYCH 40cm,

Z PŁYTY FUNDAMENTOWEJ WYSTAWIĆ STARTERY DLA PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH SZYBU WINDOWEGO I ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ WIATROŁAPU

ŚCIANY FUNDAMENTOWE BETONOWE WYLEWANE NA MOKRO O SZER. 20cm, ZBROJENIE ŚCIAN wg RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH

W ŚCIANACH FUNDAMENTOWYCH WYKONAĆ PRZEBICIA DLA INSTALACJI SANITARNYCH WG WYTYCZNYCH BRANŻY SANITARNEJ (PRZY UWZGLĘDNIENIU PROFILI PRZYŁĄCZY I ICH POZIOMÓW PRZEJŚĆ)

POZIOM POSADZKI KONDYGNACJI "0" SZKOŁY = 0,00m
POZIOM POSADZKI KONDYGNACJI PIWNIC = -2,35m
POZIOM POSADZKI PROJ. WIATROŁAPU = -1,05m
POZIOM PRZYŁĘGŁEGO TERENU = -1,15m

POZIOM WIERZCHU POSADZKI WIATROŁAPU = ± 0,00m
POZIOM POSADOWIENIA ŁAW FUNDAMENTOWYCH = -2,75m
POZIOM WIERZCHU ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH SZYBU WINDOWEGO = -1,14m

LEGENDA

- ściany istniejące
- Projektowane ściany fundam. windy i wiatrołapu
- proj. słupy żelbetowe
- proj. belki żelbetowe
- proj. fundamenty

 BIURO PROJEKTOWE MM.KONSTRUKTOR Miroslaw Marnik 39-300 Mielec ul. Kościelna 14 tel. 660 677 315	NAZWA INWESTYCJI: BUDYNEK USŁUGOWY - DOM DZIENNEGO POBYTU SENIORA w DĘBIAKACH			
	INWESTOR: GMINA TUSZÓW NARODOWY, Tuszów Narodowy 225, 39-332 Tuszów Narodowy			
	ADRES OBIEKTU: Obręb 0091 Dębiaki, jednostka ew. 181109_2 Tuszów Narodowy, działki nr 219, 220			
	PRZEDMIOT RYSUNKU RZUT PIWNIC/ FUNDAMENTÓW			
PROJEKTANT mgr inż. Miroslaw Marnik	UPR NR K-108/01 W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ	PODPIS		
SPRAWDZIŁ	UPR NR			
BRANŻA: KONSTRUKCJA	STADIUM PROJEKTOWE PROJ. TECHNICZNY	DATA marzec 2025r	SKALA 1:100	NR RYS. K.01