



RE - ZAMEK REWERSYJNY
ND - SIŁOWNIKI OKNA ODDYMIAJĄCEGO
ND - SIŁOWNIKI DO DRZWI NAPOWIETRZAJĄCYCH
PRP - PRZYCISK STERUJĄCY PRZEWIETRZANIEM KLATKI
PRD - PRZYCISK RĘCZNEGO WYZWOLENIA ODDYMIANIA W KOLORZE CZERWONYM SZT. 2
CD - CZUJKA DYMOWA OPTYCZNA "POLON" TYP DOR-40
WSZYSTKIE ELEMENTY NALEŻY DOBRAĆ OD JEDNEGO PRODUCENTA SYSTEMU ODDYMIANIA
PRZEWODY ŁĄCZĄCE STOSOWAĆ ZGODNIE Z WYMOGAMI SYSTEMU TRUDNOPALNE O WYTRZYMAŁOŚCI OGNIOWEJ 90minut.

SYSTEM OCHRONY SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA W UKŁADZIE: TN-C-S

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		
BUDYNEK USŁUGOWY - DZIENNY DOM POMOCY W DĘBIAKACH		
TYTUŁ RYSUNKU		
SCHEMAT IDEOWY ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ		
PROJEKTANT	NR UPRAWNIEN BUD.	
mgr inż. ANDRZEJ RUDOLF	PDK/0072/POOE/12 upraw. budowl. bez ograniczeń w specjalności instalacje elektryczne	
mgr inż. WŁADYSŁAW RUDOLF	NR UPRAWNIEN BUD.	
	E-71/98 upraw. budowl. bez ograniczeń w specjalności instalacje elektryczne	
DATA SPORZĄDZENIA RYS.	PROJ.TECH	
CZERWIEC 2025		
SKALA RYSUNKU	NUMER RYSUNKU	
1:100	10.E	