



ISTNIEJĄCE OBWODY TABLICY ROZDZIELCZEJ RG

- RCD 2 WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY 2-BIEGUN. "AC", 25/0.03A
- RCD 4 WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY 4-BIEGUN. "AC", 25/0.03A
- RCD2/A WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY 2-BIEGUN. "A", 25/0.03A
- L300 - LAMPKI KONTROLNE FAZ
- S301 - WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY JEDNOBIEGUNOWY
- LS - LAMPKI KONTROLNE FAZ

PROJEKTOWANE OBWODY TABLICY ROZDZIELCZEJ RG  
O Z N A C Z E N I A

- TG- ROZDZIELNICA GŁÓWNA TYP. WNĘKOWA In=125 II KL.OCHRONNOŚCI
- T1, - TABLICE ROZDZIELCZE WNĘKOWE II KL.OCHRONNOŚCI OŚWIETLENIOWO SIŁOWE
- RK - TABLICA ROZDZIELCZA NATYNKOWA HERMETYCZNA IP-55 II KL.OCHRONNOŚCI DLA KOTŁOWNI
- GSW GŁÓWNA SZYNA WYRÓWNAWCZA - MODUŁOWY BŁOK LISTEW ROZDZIELCZYCH TYP BR 2-7
- FE02 - OCHRONNIKI PRZEPIĘCIOWE I i II STOPNIA KL.B+C
- FE03 - OCHRONNIKI PRZEPIĘCIOWE III STOPNIA KL.D
- PWM POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE W ŁAZIENKACH
- ET - ELEKTROTRZYMACZ POŻAROWY 24V DC P=2.2W, IP-42 F=800N

SYSTEM OCHRONY SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE  
ZASILANIA W UKŁADZIE: TN-C-S

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		
BUDYNEK USŁUGOWY - DZIENNY DOM POMOCY W DĘBIAKACH		
TYTUŁ RYSUNKU		
SCHEMAT IDEOWY TABLICY ROZDZIELCZEJ GŁÓWNEJ TG		
PROJEKTANT	NR UPRAWNIEN BUD.	
mgr inż. ANDRZEJ RUDOLF	POK0072/POOE/12 <small>upow. budowl. bez ograniczeń w specjalności instalacje elektryczne</small>	
mgr inż. WŁADYSŁAW RUDOLF	NR UPRAWNIEN BUD.	
	E-71/98 <small>upow. budowl. bez ograniczeń w specjalności instalacje elektryczne</small>	
DATA SPORZĄDZENIA RYS.	PROJ.TECH	
CZERWIEC 2025	NUMER RYSUNKU	
SKALA RYSUNKU	6.E	
1:100		