

OZNACZENIA:

T1, - TABLICA ROZDZIELCZA WNĘKOWA
II KL. OCHRONNOŚCI OŚWIETLENIOWO SIŁOWE


GSW GŁÓWNA SZYNA WYRÓWNAWCZA - MODUŁOWY BLOK
LISTEW ROZDZIELCZYCH TYP BR 2-7

FE02 - OCHRONNIKI PRZEPięCIOWE I I II STOPNIA KL.B+C
FE03 - OCHRONNIKI PRZEPięCIOWE III STOPNIA KL.D
PWM POŁĄCZENIA WYR6WNAWCZE W ŁAZIENKACH

RCD 2 WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY 2-BIEGUN. "AC", 25/0.03A
RCD 4 WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY 4-BIEGUN. "AC", 25/0.03A

L300 - LAMPKI KONTROLNE FAZ
S301 - WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY JEDNOBIEGUNOWY
LS - LAMPKI KONTROLNE FAZ
APF - AUTOMATYCZNY PRZELĄCZNIK FAZ
GPD - SZFA TELEINFORMATYCZNA

[ET] – ELEKTROTRZYMACZ POŻAROWY 24V DC P=2.2W, IP-42 F=800N



SYSTEM OCHRONY SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA W UKŁADZIE: TN-S

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		
BUDYNEK USŁUGOWY - DZIENNY DOM POMOCY W DĘBIAKACH		
TYTUŁ RYSUNKU		
SCHEMAT IDEOWY TABLICY ROZDZIELCZEJ T1		
PROJEKTANT	NR UPRAWNIEN BUD.	
mgr inż. ANDRZEJ RUDOLF	PDK/0072/POOE/12 upr. budow. bez ograniczeń w specjalności Instalacje elektryczne	
mgr inż. WŁADYSŁAW RUDOLF	NR UPRAWNIEN BUD.	
	E-71/98 upr. budow. bez ograniczeń w specjalności Instalacje elektryczne	
DATA SPORZĄDZENIA RYS.		
CZERWIEC 2025		PROJ.TECH
SKALA RYSUNKU	NUMER RYSUNKU	
1:100	7.E	