


Rury KAN-therm ze stali węglowej, ocynkowane
zewnętrznie STEEL, Trob = 110 0C, Pmax = 1,6
MPa. Połączenia zaprasowywane typu Press

kocioł gazowy kondensacyjny
dwufunkcyjny



PT
ROZWINIĘCIE INSTALACJI GRZEWczej

INWESTYCJA:	Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym		
ADRES	ul. Wojska Polskiego 4/1, Police		
INWESTYCJI:			
OPRACOWALI:	nr upr.	podpisy	
INSTALACJE SANITARNE projektant:	mgr inż. Agnieszka Cichocka	ZAP/0222/PWOS/10	
INSTALACJE SANITARNE sprawdzający:	dr inż. Adam Krupski	ZAP/0072/POOS/06	
PŁACOWANIA PROJEKTOWA		DATA: 10.2023	
Młot		SKALA: 1:50	
www.mlot.pl, pracownia@mlot7.pl ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin tel/fax 914319926, kom. 608031884		NR RYS.:	S-05