



IG.271.3.ZP.2026

Przemyśl, dnia 02.03.2026 r.

Strona Internetowa prowadzonego postępowania

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Działając na podstawie art. 284 ust 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2024 r poz. 1320) Zamawiający udziela odpowiedzi na Pytania Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia(SWZ).

PYTANIA:

1. Przy wymianie stolarki okiennej inwestor przewiduje wymianę parapetów wewnętrznych jeżeli tak proszę podać na jakie?
2. Ściana szczytowa sąsiadująca z działką od strony zachodniej będzie docieplana jak cały budynek czy jedynie będzie wykonywana wyprawa z nowego tynku ponieważ odległość między budynkami obecnie nie pozwala na wykonanie rusztowania i wykonanie dodatkowej izolacji ze styropianu jeżeli będzie wykonywana tylko nowa warstwa tynku prosimy o podanie technologii wykonania oraz dodanie pozycji do obmiaru.
3. Wyprawa z tynku na elewacji ma mieć gr 2mm zgodnie ze specyfikacją czy można zamienić na grubość 1.5 mm oraz użyć tynków silikonowych?
4. Stolarka drzwiowa aluminiowa zgodnie ze specyfikacją ma posiadać współczynnik 0.9 W/m²K europejska norma przewiduje współczynnik 1.3 prosimy o podanie właściwego współczynnika.
5. Prosimy o podanie kolorystyki stolarki.

ODPOWIEDZI:

1. Wewnątrz pomieszczeń zastosować parapety z konglomeratu.
2. Rozdział 7 przedmiaru robót. Ściana docieplona od wewnątrz płytą PIR gr. 10 cm.
3. Można zmienić grubość tynku na 1,5 mm i rodzaj tynku na silikonowy.
4. Współczynnik 0,9 W/m²K dla szyby, dla ramy 1,3 W/m²K.
5. Stolarka okienna w kolorze białym, drzwi aluminiowe - kolor antracyt.

Z upoważnienia Wójta Gminy Przemyśl
Zastępca Wójta