



Poz.	Element, urządzenie	Jedn.	Ilość	Opis dot. wykonania, dostawy.
1	2	3	4	5
1	Studnia Ø1200mm z polimerobetonu	szt.	1	dostawca pompowni
2	Beton C12/C15	m <sup>3</sup>	0,4	wykonawca robót beton C12/15
3	Płyta pokrywowa z otworem dla montażu pomp	szt.	1	dostawca pompowni beton C35/45
4	Pompa zatapialna do ścieków określona w części opisowej projektu	kpl.	2	dostawca pompowni
5	Stopa sprzęgająca pompę z przewodnicami	szt.	2	dostawca pompowni
6	Mocowania przewodnic rurowych	kpl.	2	dostawca pompowni
7	Zawór odcinający DN 80	szt.	2	dostawca pompowni
8	Układ płukania rurociągu tłoczego	kpl.	1	dostawca pompowni
9	Zawór zwrotny kulowy DN 80	kpl.	2	dostawca pompowni
10	Tuleja kolnierzowa PE DN 90/80	szt.	1	dostawca pompowni
11	sonda hydrostatyczna + 2 pływaki stanu alarmowego	kpl.	1	dostawca pompowni
12	Rury wentylac. + wywiewki PVC Ø 100mm	kpl.	1	dostawca pompowni
13	Właz stal. 600x600 mm nierdzewny	kpl.	1	dostawca pompowni
14	Drabinka włazowa stal kwasoodporna	kpl.	1	dostawca pompowni
15	Drabinka wsporcza stal kwasoodporna	kpl.	1	dostawca pompowni (demonutowana)
16	Urządzenie zabezpieczające sterujące typ UZS7 plus określenia w opisie proj.	kpl.	1	dostawca pompowni
17	Podstawa z kolanem DN80	szt.	2	dostawca pompowni
18	Rurociąg tłoczny DN 80 stal nierdzewna	kpl.	2	dostawca pompowni
19	Drenaż płytowy : pospółka zagęszcz. IS≥ 95	m <sup>3</sup>	1,0	wykonawca robót
20	Pomost obsługowy	szt.	1,0	stal nierdzewna, dostawca

Uwagi :

1. Elementy i urządzenia wymienione w pozycji 1 - 17 powinny stanowić komplet od jednego dostawcy , określony w części opisowej projektu oraz STWiOR.
2. Pompownia wyposażona w demonutowany żurawik do wyciągania pomp.
3. Skrzynka sterownicza zabudowana siatką stalową ocynkowaną , przymocowaną do kątowników stalowych, osadzonych na fundamencie skrzynki. Dostęp do skrzynki sterowniczej poprzez otwierane skrzydło zabudowy zabezpieczającej.

WOSAN - USŁUGI PROJEKTOWE, ul. Karłowicka 5/10, 25-640 Kielce				Opracowanie
	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Specjalność	P. W.
Projektował	mgr inż. Konrad Bachman	SWK/0207/POOS/13	sanitarna	Data
Sprawdził	mgr inż. Katarzyna Zięba	SWK/0311/POOS/06	sanitarna	12.2019 r.
INWESTYCJA				Skala
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi dla msc. Przytogi w gminie Sarnków.				1 : 25
Przedmiot rysunku				Numer rysunku
Pompownia ścieków PS1				26