

Toruń, dnia 27.02.2026 r.

Dotyczy: postępowania nr 1/2026 – Zabezpieczenie części dachu hali sportowo – widowiskowej w Toruniu.

Działając na podstawie art. 284 ustawy PZP zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

**PYTANIE 1.**

1. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuści materiały posiadające klasyfikację ogniową BROOF (t1) zgodnie z PN-EN 13501-5, jako spełniające wymagania przepisów krajowych, zamiast klasyfikacji B2 według DIN 4102. Klasyfikacja B2 nie jest wymagana przez polskie przepisy.

**Odpowiedź:**

Tak zamawiający dopuszcza materiały o klasie BROOF (t1).

2. Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję parametrów technicznych (gęstość, lepkość, opór dyfuzyjny), pod warunkiem spełnienia wymagań funkcjonalnych, tj. trwałej i szczelnej hydroizolacji dachu oraz posiadania ETA?

**Odpowiedź:**

Tak zamawiający dopuszcza tolerancję parametrów technicznych (gęstość, lepkość, opór dyfuzji), pod warunkiem posiadania ETA, szczelności oraz użyteczności w postaci przeglądów świetlików, odśnieżania dachu itp., zapewnienia odpowiedniej gwarancji oraz klasy B2 wg DIN 4102 lub równoważnej według Klasyfikacji Europejskiej zgodnie z normą EN 13501-1.

3. Prosimy o wskazanie, czy dach objęty zamówieniem jest dachem zielonym. W przypadku braku takiej funkcji, prosimy o wyjaśnienie zasadności wymagania zgodności z FLL.

**Odpowiedź:**

Dach nie jest dachem zielonym i nie wymaga zgodności z FLL.

Zamawiający nie dopuszcza technologii DuroDACH S, ze względu na palność w klasie F

Zastępca Prezesa Zarządu

Dariusz Mądrzejewski