

Gmina Bratian  
ul. Podleśna 1  
13-300 Mszanowo

RD.271.1.3.2026

**Wykonawcy zainteresowani  
udziałem w postępowaniu**

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI  
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lekarty”

- I. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1320 ze zm.), wpłynęły zapytania dotyczące prowadzonego postępowania:

**Zapytanie nr 1:**

W ogłoszeniu o zamówieniu w punkcie 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej jest wskazany na 15 października 2026 r. W projekcie umowy w paragrafie 2 Termin wykonania zamówienia widnieje data zakończenia robót w terminie do 30 września 2026 r. Proszę o wyjaśnienie i wskazanie, która z dat jest prawdziwa.

**Odpowiedź na zapytanie nr 1:**

Zamawiający informuje, że właściwym terminem realizacji zamówienia jest 15 października 2026 r., w związku z czym § 2 ust. 1. projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca zobowiązany jest do zakończenia robót w terminie: do dnia 15 października 2026 r.”

**Zapytanie nr 2:**

Czy Zamawiający dopuści zamianę zaprojektowanych rur PVC-O 160x2,8 PN12,5 na rury PE100-RC 160x9,5 mm PN10 SDR17 oraz rur PVC-O 110x2,0 PN12,5 na rury PE100-RC 110x6,6 mm PN10 SDR 17?

**Odpowiedź na zapytanie nr 2**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę materiału z rur PVC na rury PE.

**Zapytanie nr 3:**

Czy Zamawiający dopuszcza budowę wodociągu z rur PE, zamiennie do zaprojektowanego z rur PVC?

**Odpowiedź na zapytanie nr 3:**

Zgodnie z odpowiedzią nr 2.

- II. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), z uwagi na pytanie wniesione w niniejszym postępowaniu zmienia treść załącznika nr 4 – projekt umowy, w następującym zakresie:

1) Zmienia się treść § 2 ust. 1. projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca zobowiązany jest do zakończenia robót w terminie: do dnia 15 października 2026 r.”

**Przewodniczący komisji przetargowej**