

**ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii na potrzeby oczyszczalni ścieków w gminie Boronów**”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) Zamawiający w załączeniu przekazuje pytania do treści SWZ oraz udziela na nie odpowiedzi.

**Pytanie nr 1.**

Czy zamawiający dopuści konstrukcję gruntową zabezpieczoną powłoką typu MAGNELIS ZM (cynkowo-magnezową)? Wymieniona powłoka w odpowiedniej dobranej grubości posiada zabezpieczenie antykorozyjne nawet do środowiska o agresywności C5.

**Odpowiedź:**

Zamawiający opisał wymagania w zakresie konstrukcji wspornych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym w punkcie 2.9.5. Ze względu na specyficzne warunki panujące na oczyszczalni ścieków, do wykonania konstrukcji wsporczych, jak również wszelkich jej elementów, możliwe jest stosowanie jedynie stali nierdzewnej.