

### ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii na potrzeby oczyszczalni ścieków w gminie Boronów**”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) Zamawiający w załączeniu przekazuje pytania do treści SWZ oraz udziela na nie odpowiedzi.

#### **Pytanie nr 1.**

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie konstrukcji wsporczej wykonanej z materiałów kompozytowych wzmocnionych włóknem szklanym, które: – są odporne na korozję w całym przekroju materiału, – nie wymagają stosowania powłok ochronnych, – są odporne na działanie wilgoci, związków chemicznych oraz mikroorganizmów występujących na terenie oczyszczalni ścieków, – nie wymagają wykonywania zabiegów konserwacyjnych w okresie eksploatacji, – posiadają potwierdzone badaniami parametry wytrzymałościowe, oraz spełniają wszystkie wymagania nośności i trwałości określone w PFU i SWZ, jako rozwiązanie równoważne wobec konstrukcji ze stali nierdzewnej?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie konstrukcji wsporczej wykonanej z materiałów kompozytowych wzmocnionych włóknem szklanym jako rozwiązania równoważnego.

Zgodnie z zapisami SWZ, ze względu na specyficzne warunki środowiskowe występujące na terenie oczyszczalni ścieków, do wykonania konstrukcji wsporczych oraz wszystkich ich elementów możliwe jest stosowanie wyłącznie stali nierdzewnej.

W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

#### **Pytanie nr 2.**

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert z uwagi na dużą ilość odpowiedzi oraz konieczność przygotowania rzetelnej i konkurencyjnej oferty.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje termin składania ofert na dzień 23.02.2026 r. godz. 9.00