

**Uczestnicy postępowania
w s z y s c y
PYTANIA I ODPOWIEDZI**

W związku z pytaniem skierowanym do Zamawiającego przez Uczestnika postępowania przetargowego na zadanie pn.: „**Budowa chodnika w Gruszowie Wielkim w kierunku Nieczajny Dolnej**”, ogłoszonego w dniu 18.02.2026 r. pod nr 2026/BZP 00117773/01 w Biuletynie zamówień Publicznych, znak sprawy: IZP.271.2.5.2026, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1:

Proszę o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający dopuszcza wykonanie kanału z rur PP zamiast PVC ?

Odp. 1.

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rur typu PP SN8.

Udzielona odpowiedź stanowi wyjaśnienie treści SWZ, tym samym nie skutkuje przesunięciem terminu składania ofert i otwarcia ofert oraz stanowi integralną część SWZ wraz z załącznikami.

Dąbrowa Tarnowska; 03.03.2026 r.

**Z up. BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA**

Stanisław Ryzek

