

Mnisków, 12.03.2026 r.

**Gmina Mnisków**  
**ul. mjr Hubala 2B**  
**26-341 Mnisków**

**ZP.271.2.2026**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: „**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Błogiem Rządowym**”.

Zamówienie objęte jest wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr KPOD.03.05-IW.04-00160/24 w ramach Inwestycji: B.1.1.3. Termomodernizacja instytucji edukacyjnych Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

**Wyjaśnienia i zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia nr 1**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) w związku z wpływieniem do Zamawiającego pytań do przedmiotowego postępowania, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie z dnia 10.03.2026 r.**

**Pytanie nr 1**

Dzień dobry czy docieplenie ścian dotyczy tylko sali czy szkoły również?

**Odpowiedź:**

Docieplenie dotyczy tylko sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem.

**Pytanie z dnia 11.03.2026 r.**

**Pytanie nr 1**

Podane wartość powietrza na osobę w ilości 30m<sup>3</sup>/h dla hali sportowej jest nie wystarczająca. Przyjmuje się min 60m<sup>3</sup>/h oraz 20 m<sup>3</sup>/h dla widza.

Mając na uwadze, że na późniejszym Użytkowniku Hali sportowej będzie spoczywał obowiązek zapewnienia prawidłowych warunków sanitarno-higienicznych dla osób korzystających z hali, wnioskujemy o zmianę danych wskazanych w PFU na min 60m<sup>3</sup>/h na osobę co daje 1800 m<sup>3</sup>/h i tym samym wiążę się z wykonaniem układu wentylacji mechanicznej z od-zyskiem ciepła z nagrzewnicą współpracującą z układem c.o. lub elektryczną (nie polecamy).

**Odpowiedź:**

Proszę przyjąć wycenę wentylacji mechanicznej dla 50 użytkowników z wymianą 30m<sup>3</sup>/osoba.

Wentylacja poprzez jednostki wentylacyjne bezkanałowe z odzyskiem ciepła montowane na ścianie budynku. Urządzenia wyposażone w nagrzewnice wodne - należy przewidzieć wpięcie w projektowaną instalację CO dostosowując odpowiednio moc grzewczą instalacji.

**Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy PZP dokonuje zmiany treści SWZ a mianowicie:**

1. Projekt umowy:

1) § 3 pkt 1 przed zmianą jest:

§ 3

**Termin wykonania przedmiotu umowy**

1. Termin wykonania zamówienia do dnia 31.09.2026 r. z zastrzeżeniem ust.2.

**§ 3 pkt 1 po zmianie jest:**

§ 3

**Termin wykonania przedmiotu umowy**

1. Termin wykonania zamówienia do dnia 30.09.2026 r. z zastrzeżeniem ust.2.

Działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy PZP Zamawiający informuje, że zmienia się treść specyfikacji warunków zamówienia w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą w następujący sposób:

**Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 16 i 19 SWZ, a mianowicie**

**w rozdziale 19 pkt. 2 SWZ przed zmianą jest:**

Termin składania ofert: 13.03.2026 r., godz. 11:00.

**w rozdziale 19 pkt. 2 SWZ po zmianie jest:**

Termin składania ofert: **18.03.2026 r., godz. 11:00.**

**w rozdziale 19 pkt. 3 SWZ przed zmianą jest:**

Termin otwarcia ofert: 13.03.2026 r., godz. 11:30.

**w rozdziale 19 pkt. 3 SWZ po zmianie jest:**

Termin otwarcia ofert: **18.03.2026 r., godz. 11.30**

**Zamawiający zmienia termin związania ofertą, a mianowicie:**

**w rozdziale 16, pkt. 1 SWZ przed zmianą jest:**

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni tj. **do dnia 11.04.2026 r.**



w rozdziale 16, pkt. 1 SWZ po zmianie jest:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni tj. **do dnia 16.04.2026**

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zatwierdzam:

(-) Rafał Marszałek  
Wójt Gminy

  
  
Rafał Marszałek