

Gmina Bratian
ul. Podleśna 1
13-300 Mszanowo
RD.271.1.4.2026

**Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu**

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania pn. Rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach Radomno, Gryżliny, Chrośle i Bratian

- I. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1320 ze zm.), wpłynęły zapytania dotyczące prowadzonego postępowania:

1) dotyczy:

Część I - Rozbudowa drogi gminnej nr 181006N na odcinku Radomno-Gryżliny – etap II i III

Część II - Rozbudowa dróg gminnych nr 181008N oraz 181027N na odcinku Gryżliny – Chrośle

Część III - Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie (łącznik z ulicą Kościelną)

Zapytanie nr 1:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że zimowe utrzymanie leży po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź na zapytanie nr 1:

Zamawiający potwierdza, że zimowe utrzymanie leży po stronie Zamawiającego.

Zapytanie nr 2:

Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.

Odpowiedź na zapytanie nr 2:

Zamawiający przedłożył do postępowania wszystkie posiadane dokumenty na podstawie których uzyskał prawomocne decyzje ZRID. Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest dokonać ewentualnych aktualizacji uzgodnień.

Zapytanie nr 3:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający posiada niezbędne decyzje i aktualne uzgodnienia na prowadzenie wycinki drzew i krzewów.

Odpowiedź na zapytanie nr 3:

Inwestycje realizowane są na podstawie decyzji ZRID. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór ornitologiczny o ile będzie wymagany.

Zapytanie nr 4:

Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje gruntem niezbędnym do realizacji inwestycji zgodnie z przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź na zapytanie nr 4:

Zamawiający potwierdza prawo do dysponowania gruntem.

Zapytanie nr 5:

Czy w cenie oferty należy uwzględnić nadzór archeologiczny?

Odpowiedź na zapytanie nr 5:

Na chwilę obecną Zamawiający nie przewiduje takiego nadzoru. Jednakże w trakcie robót budowlanych Zamawiający nie wyklucza zaistnienia takiej konieczności.

Zapytanie nr 6:

Czy w cenie oferty należy uwzględnić nadzór saperski?

Odpowiedź na zapytanie nr 6:

Na chwilę obecną Zamawiający nie przewiduje takiego nadzoru. Jednakże w trakcie robót budowlanych Zamawiający nie wyklucza zaistnienia takiej konieczności.

Zapytanie nr 7:

Czy w cenie oferty należy uwzględnić nadzór przyrodniczy?

Odpowiedź na zapytanie nr 7:

Na chwilę obecną Zamawiający nie przewiduje takiego nadzoru. Jednakże w trakcie robót budowlanych Zamawiający nie wyklucza zaistnienia takiej konieczności.

Zapytanie nr 8:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 20.03.2026r.. Prośbę swą motywujemy niezbędnym czasem potrzebnym do przeprowadzenia rzetelnej analizy dokumentacji oraz wyceny prac objętych postępowaniem przetargowym. Prośba o zmianę terminu składania ofert pokierowana jest również wydłużonym czasem oczekiwania na oferty podwykonawców, co spowodowane jest rozpoczęciem robót w realizacji trwających kontraktów. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmianę terminu tj. na dzień 20.03.2026r..

Odpowiedź na zapytanie nr 8:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę terminu.

Zapytanie nr 9:

Szanowni Państwo, W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem publicznym dot. przedmiotowego postępowania, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o 30 dni. Uzasadnieniem naszej prośby jest wybuch wojny na Bliskim Wschodzie, który spowodował znaczący wzrost cen ropy naftowej na rynkach światowych. W konsekwencji, w ciągu ostatniego tygodnia ceny asfaltów w rafineriach wzrosły o około 40%, co utrudnia obecnie rzetelne określenie wartości robót przewidzianych w przedmiotowym zamówieniu. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, które są niezależne od Wykonawców, przesunięcie terminu o 30 dni pozwoli nam na przygotowanie oferty zgodnej z rzeczywistymi kosztami materiałów i robót, zapewniając jednocześnie uczciwą konkurencję w przetargu. Prosimy o rozważenie naszej prośby i wskazanie nowego terminu składania ofert.

Odpowiedź na zapytanie nr 8:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę terminu.

2) dotyczy:

Część I - Rozbudowa drogi gminnej nr 181006N na odcinku Radomno-Gryźliny – etap II i III

Zapytanie nr 1:

W związku z zapisami Umowa § 4 pkt. 14. „Z uwagi na to, że I etap rozbudowy drogi gminnej nr 181006N na odcinku Radomno-Gryźliny jest w trakcie realizacji, Wykonawca II i III etapu zobowiązany jest uzgodnić i skoordynować prace oraz dostęp do placu budowy z Wykonawcą I etapu.” zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie terminu realizacji etapu I.

Odpowiedź na zapytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że termin realizacji etapu I, został określony w umowie z Wykonawcą na dzień 27.06.2026 r.

Zapytanie nr 2:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wszystkie 4 płatności przewidziane do rozliczenia przedmiotu umowy mogą zostać zrealizowane w 2026r. pod warunkiem osiągnięcia wymaganego zaawansowania robót.

Odpowiedź na zapytanie nr 2:

Zamawiający potwierdza, że wszystkie 4 płatności przewidziane do rozliczenia przedmiotu umowy będą mogły być zrealizowane w 2026 roku, przy założeniu jednak, że terminy płatności faktur, wystawionych zgodnie z umową, będą przypadać na 2026 rok.

Zapytanie nr 3:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie konkretnych kilometrów etapu II i etapu III.

Odpowiedź na zapytanie nr 3:

Zamawiający wskazuje kilometrów dla zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 181006N na odcinku Radomno-Gryźliny - etap II i III: dla etapu II od 1+498 km do 2+327 km; dla etapu III od 0+000 km do 1+498 km. Jednocześnie Zamawiający informuje, że już wcześniej w ramach postępowania w dokumentacji projektowej została załączona mapa podziału inwestycji na trzy etapy.

Zapytanie nr 4:

Zgodnie z projekt budowlany pkt. 2 odbyły się prace terenowe podczas, których wykonano 13 wierceń badawczych do głębokości od 2,0 do 8,0 m. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o załączenie dokumentacji geotechnicznej.

Odpowiedź na zapytanie nr 4:

Zamawiający udostępnia dokumentację geotechniczną dla zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 181006N na odcinku Radomno-Gryźliny - etap II i III (zał. nr 1 do wyjaśnień z dnia 11.03.2026 r. - dokumentacja geotechniczna Radomno Gryźliny).

Zapytanie nr 5:

Udostępnione uzgodnienie z Orange Polska utraciło ważność, prosimy o załączenie ważnych uzgodnień.

Odpowiedź na zapytanie nr 5:

Zamawiający informuje, że posiada aktualną decyzję ZRID. Wykonawca na etapie realizacji inwestycji zobowiązany będzie do poinformowania gestorów sieci, w tym Orange Polska, oraz – w razie potrzeby – do uzyskania stosownych uzgodnień. Ewentualny koszt uzyskania tych uzgodnień leży po stronie Wykonawcy.

Zapytanie nr 6:

Zgodnie z projekt budowlany pkt. 3.1. „Nawierzchnię drogi zaprojektowano jako nawierzchnię z betonu asfaltowego gr. 4 cm (w-wa ścieralna) gr. 5 cm (w-wa wiążąca), na podbudowie z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm i warstwie mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (cement) C1,5/2 gr. 22 cm.” Natomiast dla odcinków 0+200,00-0+300,00, następnie 1+700,00-1+800,00, 2+140,00-2+320,00 – „Nawierzchnię drogi zaprojektowano jako nawierzchnię z betonu asfaltowego gr. 4 cm (w-wa ścieralna) gr. 5 cm (w-wa wiążąca), na podbudowie z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm (georuszt krzyżowo zbrojony) i warstwie mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (cement) C1,5/2 gr. 30 cm.”. Z powyższego wynika, że konstrukcja z georusztem występuje tylko dla 280 mb drogi dla etapu II, natomiast zgodnie z załączonym przedmiarem robót dla etapu II do ułożenia jest 4500 m² georusztu, co wskazuje na znacznie dłuższy odcinek o konstrukcji z georusztem. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o jednoznaczne wskazanie kilometrów, na których występuje konstrukcja z georusztem, a na których konstrukcja bez georusztu.

Odpowiedź na zapytanie nr 6:

Zamawiający wskazuje, że konstrukcję z georusztem należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym i przekrojami konstrukcyjnymi. Dotyczy odcinka od 0+200 do 0+300,00, następnie od 1+700 do 1+800 i od 2+140 do 2+320. Ilości podane w przedmiarze robót są prawidłowe. W pozostałych odcinkach wykonać konstrukcję bez georusztu.

Zapytanie nr 7:

Zgodnie z projekt budowlany pkt. 3.1. Nawierzchnię drogi zaprojektowano jako nawierzchnię z betonu asfaltowego gr. 4 cm (w-wa ścieralna) gr. 5 cm (w-wa wiążąca), na podbudowie z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm (georuszt krzyżowo zbrojony) i warstwie mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (cement) C1,5/2 gr. 30 cm.”. Zgodnie z przedmiarem robót dla etapu II do wykonania jest 4500 m² georusztu (pozycja 24.), a tylko 2520 m² warstwie mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (cement) C1,5/2 gr. 30 cm (pozycja 22.). Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację, z czego wynika powyższa rozbieżność oraz ewentualną poprawę ilości przedmiarowych.

Odpowiedź na zapytanie nr 7:

Zamawiający wskazuje, że konstrukcję z georusztem należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym i przekrojami konstrukcyjnymi. Dotyczy odcinka od 0+200 do 0+300,00, następnie od 1+700 do 1+800 i od 2+140 do 2+320. Ilości podane w przedmiarze robót są prawidłowe. W pozostałych odcinkach wykonać konstrukcję bez georusztu.

Zapytanie nr 8:

Załączona SST D-02.03.01./c/2004 nie wskazuje konkretnych parametrów wytrzymałościowych georusztu krzyżowo zbrojonego. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie wymaganych parametrów wytrzymałościowych georusztu krzyżowo zbrojonego.

Odpowiedź na zapytanie nr 8:

Zamawiający informuje, że wymagane parametry wytrzymałościowe georusztu krzyżowo zbrojonego to: wytrzymałość na rozciąganie: 40/40 kN/m, wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu nie powinno przekraczać 10-12%; wymiar oczka: 40x40 mm.

Zapytanie nr 9:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że stabilizacja C1,5/2 w konstrukcji drogi ijazdów musi być wykonana na kruszywie 0/8 lub 0/11,2.

Odpowiedź na zapytanie nr 9:

Zamawiający informuje, że obie frakcje są dopuszczalne.

Zapytanie nr 10:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że stabilizacja C3/4 w miejscu wymiany gruntu pod przepust musi być wykonana na kruszywie 0/8 lub 0/11,2.

Odpowiedź na zapytanie nr 10:

Zamawiający informuje, że obie frakcje są dopuszczalne.

Zapytanie nr 11:

Zwracamy się z prośbą o przekazanie tabeli robót ziemnych.

Odpowiedź na zapytanie nr 11:

Zamawiający informuje, że inwestycja realizowana będzie w ramach rozliczenia obmiarowego. Ilości robót ziemnych zgodnie z projektem budowlanym, przedmiarem robót.

Zapytanie nr 12:

Zwracamy się z prośbą o przekazanie przekrojów poprzecznych w celu weryfikacji ilości robót ziemnych.

Odpowiedź na zapytanie nr 12:

Inwestycja realizowana w ramach rozliczenia obmiarowego. Ilości robót ziemnych zgodnie z projektem budowlanym, przedmiarem robót.

Zapytanie nr 13:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie liczby urządzeń przeznaczonych do regulacji w ramach pozycji nr 33, 36, 37, 45, 48, 55, 62, 63, 66, 68 kosztorysu ofertowego dla etapu II oraz pozycji nr 27, 30, 33, 48, 51, 52, 60, 63, 70, 71, 78, 79, 80, 83, 85.

Odpowiedź na zapytanie nr 13:

Zamawiający wskazuje, aby regulacje urządzeń wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót i specyfikacją techniczną.

Zapytanie nr 14:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że zgodnie z zapisami SST D – 05.03.05a/2016 pkt. 2.7 regulacja urządzeń infrastruktury obejmuje jedynie regulację wysokościową przy pomocy pierścieni dystansowych oraz cementu szybkosprawnego lub zaprawy montażowej.

Odpowiedź na zapytanie nr 14:

Zamawiający informuje, że regulację wysokościową należy wykonać przy pomocy pierścieni dystansowych oraz cementu szybkosprawnego lub zapraw montażowych.

Zapytanie nr 15:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie jakie materiały należy uwzględnić do regulacji urządzeń zgodnie z pozycjami nr 33, 36, 37, 45, 48, 55, 62, 63, 66, 68 kosztorysu ofertowego dla etapu II oraz pozycji nr 27, 30, 33, 48, 51, 52, 60, 63, 70, 71, 78, 79, 80, 83, 85.

Odpowiedź na zapytanie nr 15:

Zamawiający informuje, że wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z SST D – 05.03.05a/2016

Zapytanie nr 16:

W celu wyceny tego samego zakresu regulacji urządzeń infrastruktury przez wszystkich wykonawców zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z pozycji nr 33, 36, 37, 45, 48, 55, 62, 63, 66, 68 kosztorysu ofertowego dla etapu II zakresu regulacji urządzeń infrastruktury do oddzielnej nowej

pozycji kosztorysowej oraz z pozycji nr 27, 30, 33, 48, 51, 52, 60, 63, 70, 71, 78, 79, 80, 83, 85 kosztorysu ofertowego dla etapu III zakresu regulacji urządzeń infrastruktury do oddzielnej nowej pozycji kosztorysowej.

Odpowiedź na zapytanie nr 16:

Zamawiający nie przewiduje wyodrębnienia nowych pozycji kosztorysowych.

Zapytanie nr 17:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę jednostki przedmiarowej pozycji nr 17 kosztorysu ofertowego dla etapu II z m² na mb.

Odpowiedź na zapytanie nr 17:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę jednostki przedmiarowej.

Zapytanie nr 18:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację, czy w pozycji nr 17 kosztorysu ofertowego dla etapu II należy uwzględnić wykonanie zlewni. Jeśli tak, to prosimy o wskazanie liczby sztuk.

Odpowiedź na zapytanie nr 18:

Zamawiający informuje, że w pozycji nr 17 przedmiaru dla etapu II nie należy uwzględniać wykonania zlewni.

Zapytanie nr 19:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę jednostki przedmiarowej pozycji nr 18 kosztorysu ofertowego dla etapu III z m² na mb.

Odpowiedź na zapytanie nr 19:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę jednostki przedmiarowej.

Zapytanie nr 20:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację, czy w pozycji nr 18 kosztorysu ofertowego dla etapu III należy uwzględnić wykonanie zlewni. Jeśli tak, to prosimy o wskazanie liczby sztuk.

Odpowiedź na zapytanie nr 20:

Zamawiający informuje, że w pozycji nr 18 przedmiaru dla etapu III nie należy uwzględniać wykonania zlewni.

Zapytanie nr 21:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wymianę gruntu zgodnie z pozycją 23 kosztorysu ofertowego dla etapu II należy wykonać zgodnie z odwołaniem w załączonym przedmiarze robót przy pomocy materiału zgodnego z SST D-04.04.02 – kruszywo 0/31,5 C50/30. Jeśli nie, to prosimy o załączenie SST, która uwzględnia wymagania dotyczące materiału, którego należy użyć do wymianie gruntu.

Odpowiedź na zapytanie nr 21:

Zamawiający potwierdza, że wymianę gruntu należy wykonać przy pomocy materiału zgodnego z SST D-04.04.02 - kruszywo 0/31,5 C 50/30.

Zapytanie nr 22:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wymianę gruntu zgodnie z pozycją 38 kosztorysu ofertowego dla etapu III należy wykonać zgodnie z odwołaniem w załączonym przedmiarze robót przy pomocy materiału zgodnego z SST D-04.04.02 – kruszywo 0/31,5 C50/30. Jeśli nie, to prosimy o załączenie SST, która uwzględnia wymagania dotyczące materiału, którego należy użyć do wymianie gruntu.

Odpowiedź na zapytanie nr 22:

Zamawiający potwierdza, że wymianę gruntu należy wykonać przy pomocy materiału zgodnego z SST D-04.04.02 - kruszywo 0/31,5 C 50/30.

Zapytanie nr 23:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że powierzchnia biologicznie czynna płyt ażurowych do ułożenia na całej głębokości ma zostać wypełniona humusem.

Odpowiedź na zapytanie nr 23:

Zamawiający informuje, że płyty ażurowe betonowe szare 8x40x60 cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm mają zostać wypełnione humusem i obsiane trawą

3) dotyczy:**Część II - Rozbudowa dróg gminnych nr 181008N oraz 181027N na odcinku Gryźliny - Chrośle****Zapytanie nr 1:**

Zgodnie z projekt budowlany pkt. 3.1. „Nawierzchnię drogi zaprojektowano jako nawierzchnię z betonu asfaltowego gr. 4 cm (w-wa ścieralna) gr. 5 cm (w-wa wiążąca), na podbudowie z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm i warstwie mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (cement) C1,5/2 gr. 22 cm.”. Zgodnie z przedmiarem robót dla etapu I do wykonania jest 7649,60 m² podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (pozycja 22.), natomiast podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm tylko 504,00 m² (pozycja 21.). Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację, z czego wynika powyższa rozbieżność oraz ewentualną poprawę ilości przedmiarowych.

Odpowiedź na zapytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że inwestycja została już w części wykonana, w chwili obecnej należy wykonać warstwę kruszywa gr. 8 cm i następnie warstwy z betonu asfaltowego. Pozycje 18-21 przedmiaru robót są prawidłowe.

Zapytanie nr 2:

Zgodnie z projekt budowlany pkt. 3.1. „Nawierzchnię drogi zaprojektowano jako nawierzchnię z betonu asfaltowego gr. 4 cm (w-wa ścieralna) gr. 5 cm (w-wa wiążąca), na podbudowie z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm i warstwie mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (cement) C1,5/2 gr. 22 cm.”. Zgodnie z przedmiarem robót dla etapu I do wykonania jest 7649,60 m² podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (pozycja 22.), warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (cement) C1,5/2 tylko 210 m² (pozycja 20). Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację, z czego wynika powyższa rozbieżność oraz ewentualną poprawę ilości przedmiarowych.

Odpowiedź na zapytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że inwestycja została już w części wykonana, w chwili obecnej należy wykonać warstwę kruszywa gr. 8 cm i następnie warstwy z betonu asfaltowego. Pozycje 18-21 przedmiaru robót są prawidłowe.

Zapytanie nr 3:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że stabilizacja C1,5/2 w konstrukcji drogi ijazdów musi być wykonana na kruszywie 0/8 lub 0/11,2.

Odpowiedź na zapytanie nr 3:

Zamawiający informuje, że obie frakcje są dopuszczalne.

Zapytanie nr 4:

Zgodnie z projekt budowlany pkt. 3.1. „Nawierzchnię drogi zaprojektowano jako nawierzchnię z betonu asfaltowego gr. 4 cm (w-wa ścieralna) gr. 5 cm (w-wa wiążąca), na podbudowie z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm i warstwie mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (cement) C1,5/2 gr. 22 cm.”. Zgodnie z przedmiarem robót dla etapu II do wykonania jest 11525,80 m² podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm (pozycja 37.), natomiast warstwa mrozoochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (cement) C1,5/2 – 7841,00 m² (pozycja 32.) Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację, z czego wynika powyższa rozbieżność oraz ewentualną poprawę ilości przedmiarowych.

Odpowiedź na zapytanie nr 4:

Zamawiający dołącza aktualny przedmiar robót: aktualizacja dotyczy działu I poz. 6 oraz działu III poz. 30,31,32.

Zapytanie nr 5:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wszystkie 4 płatności przewidziane do rozliczenia przedmiotu umowy mogą zostać zrealizowane w 2026r. pod warunkiem osiągnięcia wymaganego zaawansowania robót.

Odpowiedź na zapytanie nr 5:

Zamawiający potwierdza, że wszystkie 4 płatności przewidziane do rozliczenia przedmiotu umowy będą mogły być zrealizowane w 2026 roku, przy założeniu jednak, że terminy płatności faktur, wystawionych zgodnie z umową, będą przypadać na 2026 rok.

Zapytanie nr 6:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie konkretnych kilometrów etapu I i etapu II.

Odpowiedź na zapytanie nr 6:

Zamawiający wskazuje kilometrów dla zadania pn. Rozbudowa dróg gminnych nr 181008N oraz 181027N na odcinku Gryźliny – Chrośle – etap I od 0+000 km do 1+250 km; etap II od 1+250 km do 2+985 km

Zapytanie nr 7:

Zgodnie z projekt budowlany pkt. 2 odbyły się prace terenowe podczas, których wykonano 5 wierceń badawczych do głębokości od 2,0 do 8,0 m. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o załączenie dokumentacji geotechnicznej.

Odpowiedź na zapytanie nr 7:

Zamawiający udostępnia dokumentację geotechniczną dla zadania pn. Rozbudowa dróg gminnych nr 181008N oraz 181027N na odcinku Gryźliny - Chrośle (zał. nr 2 do wyjaśnień z dnia 11.03.2026 r. - dokumentacja geotechniczna Gryźliny Chrośle)

Zapytanie nr 8:

Udostępnione uzgodnienie z Orange Polska utraciło ważność, prosimy o załączenie ważnych uzgodnień.

Odpowiedź na zapytanie nr 8:

Zamawiający informuje, że posiada aktualną decyzję ZRID. Wykonawca na etapie realizacji inwestycji zobowiązany będzie do poinformowania gestorów sieci, w tym Orange Polska, oraz – w razie potrzeby

– do uzyskania stosownych uzgodnień. Ewentualny koszt uzyskania tych uzgodnień leży po stronie Wykonawcy.

Zapytanie nr 9:

Zwracamy się z prośbą o przekazanie tabeli robót ziemnych.

Odpowiedź na zapytanie nr 9:

Zamawiający informuje, że inwestycja realizowana będzie w ramach rozliczenia obmiarowego. Ilości robót ziemnych zgodnie z projektem budowlanym, przedmiarem robót.

Zapytanie nr 10:

Zwracamy się z prośbą o przekazanie przekrojów poprzecznych w celu weryfikacji ilości robót

Odpowiedź na zapytanie nr 10:

Zamawiający informuje, że inwestycja realizowana będzie w ramach rozliczenia obmiarowego. Ilości robót ziemnych zgodnie z projektem budowlanym, przedmiarem robót.

Zapytanie nr 11:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie liczby urządzeń przeznaczonych do regulacji w ramach pozycji nr 25, 28, 36, 39, 40, 42 kosztorysu ofertowego dla etapu I oraz pozycji nr 41, 44, 45, 53, 56, 63, 64, 71, 72, 73, 77, 78 kosztorysu ofertowego dla etapu II.

Odpowiedź na zapytanie nr 11:

Zamawiający wskazuje, aby regulacje urządzeń wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót i specyfikacją techniczną.

Zapytanie nr 12:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że zgodnie z zapisami D – 05.03.05a/2011 regulacja urządzeń infrastruktury obejmuje jedynie regulację wysokościową przy pomocy pierścieni dystansowych i cementu szybkosprawnych lub zapraw montażowych.

Odpowiedź na zapytanie nr 12:

Zamawiający informuje, że regulację wysokościową należy wykonać przy pomocy pierścieni dystansowych oraz cementu szybkosprawnego lub zapraw montażowych.

Zapytanie nr 13:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie jakie materiały należy uwzględnić do regulacji urządzeń zgodnie z pozycjami nr 25, 28, 36, 39, 40, 42 kosztorysu ofertowego dla etapu I oraz pozycji nr 41, 44, 45, 53, 56, 63, 64, 71, 72, 73, 77, 78 kosztorysu ofertowego dla etapu II.

Odpowiedź na zapytanie nr 13:

Zamawiający informuje, że wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z SST D – 05.03.05a/2016

Zapytanie nr 14:

W celu wyceny tego samego zakresu regulacji urządzeń infrastruktury przez wszystkich wykonawców zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z pozycji nr 25, 28, 36, 39, 40, 42 kosztorysu ofertowego dla etapu I zakresu regulacji urządzeń infrastruktury do oddzielnej nowej pozycji kosztorysowej oraz z pozycji nr 41, 44, 45, 53, 56, 63, 64, 71, 72, 73, 77, 78 kosztorysu ofertowego dla etapu II zakresu regulacji urządzeń infrastruktury do oddzielnej nowej pozycji kosztorysowej.

Odpowiedź na zapytanie nr 14:

Zamawiający nie przewiduje wyodrębnienia nowych pozycji kosztorysowych.

Zapytanie nr 15:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę jednostki przedmiarowej pozycji nr 11 i 15 kosztorysu ofertowego dla etapu I z m2 na mb.

Odpowiedź na zapytanie nr 15:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę jednostki przedmiarowej.

Zapytanie nr 16:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację, czy w pozycjach nr 11 i 15 kosztorysu ofertowego dla etapu I należy uwzględnić wykonanie zlewni. Jeśli tak, to prosimy o wskazanie liczby sztuk dla każdej z pozycji.

Odpowiedź na zapytanie nr 16:

Zamawiający informuje, że w pozycji nr 11 i 15 przedmiaru dla etapu I nie należy uwzględniać wykonania zlewni.

Zapytanie nr 17:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę jednostki przedmiarowej pozycji nr 24 kosztorysu ofertowego dla etapu II z m2 na mb.

Odpowiedź na zapytanie nr 17:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę jednostki przedmiarowej.

Zapytanie nr 18:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację, czy w pozycji nr 24 kosztorysu ofertowego dla etapu II należy uwzględnić wykonanie zlewni. Jeśli tak, to prosimy o wskazanie liczby sztuk.

Odpowiedź na zapytanie nr 18:

Zamawiający informuje, że w pozycji nr 24 przedmiaru dla etapu II nie należy uwzględniać wykonania zlewni.

Zapytanie nr 19:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wymianę gruntu zgodnie z pozycją 13 kosztorysu ofertowego dla etapu II należy wykonać zgodnie z odwołaniem w załączonym przedmiarze robót przy pomocy materiału zgodnego z SST D-04.04.02 – kruszywo 0/31,5 C50/30. Jeśli nie, to prosimy o załączenie SST, która uwzględnia wymagania dotyczące materiału, którego należy użyć do wymianie gruntu.

Odpowiedź na zapytanie nr 19:

Zamawiający potwierdza, że wymianę gruntu należy wykonać przy pomocy materiału zgodnego z SST D-04.04.02 - kruszywo 0/31,5 C 50/30.

Zapytanie nr 20:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że powierzchnia biologicznie czynna płyt ażurowych do ułożenia na całej głębokości ma zostać zalana betonem C8/10.

Odpowiedź na zapytanie nr 20:

Zamawiający informuje, iż płyty ażurowe betonowe 8x40x60 cm należy układać na skarpach, dnie rowu na podbudowie betonowej C8/10 gr. 10 cm. Otwory wypełnić humusem i obsiać trawą – dotyczy poz. 41 dla etapu I i poz. 76 dla etapu II.

4) dotyczy:

Część III - Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie (łącznik z ulicą Kościelną)

Zapytanie nr 1:

Zgodnie z projektem budowlany pkt. 2.6 odbyły się prace terenowe podczas, których wykonano 2 wiercenia badawcze do głębokości 2,0 m. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o załączenie dokumentacji geotechnicznej.

Odpowiedź na zapytanie nr 1:

Zamawiający udostępnia dokumentację geotechniczną dla zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie (łącznik z ulicą Kościelną) (zał. nr 3 do wyjaśnień z dnia 11.03.2026 r. - dokumentacja geotechniczna Bratian)

Zapytanie nr 2:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o załączenie uzgodnień z Orange Polska.

Odpowiedź na zapytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że posiada aktualną decyzję ZRID. Wykonawca na etapie realizacji inwestycji zobowiązany będzie do poinformowania gestorów sieci, w tym Orange Polska, oraz – w razie potrzeby – do uzyskania stosownych uzgodnień. Ewentualny koszt uzyskania tych uzgodnień leży po stronie Wykonawcy.

Zapytanie nr 3:

Zwracamy się z prośbą o przekazanie tabeli robót ziemnych.

Odpowiedź na zapytanie nr 3:

Inwestycja realizowana w ramach rozliczenia obmiarowego. Ilości robót ziemnych zgodnie z projektem budowlanym, przedmiarem robót.

Zapytanie nr 4:

Zwracamy się z prośbą o przekazanie przekrojów poprzecznych w celu weryfikacji ilości robót

Odpowiedź na zapytanie nr 4:

Zamawiający informuje, że inwestycja realizowana będzie w ramach rozliczenia obmiarowego. Ilości robót ziemnych zgodnie z projektem budowlanym, przedmiarem robót.

Zapytanie nr 5:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że stabilizacja C1,5/2 w konstrukcji drogi i zjazdów musi być wykonana na kruszywie 0/8 lub 0/11,2.

Odpowiedź na zapytanie nr 5:

Zamawiający informuje, że obie frakcje są dopuszczalne.

Zapytanie nr 6:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że 2 płatności przewidziane do rozliczenia przedmiotu umowy mogą zostać zrealizowane w 2026r. pod warunkiem osiągnięcia wymaganego zaawansowania robót.

Odpowiedź na zapytanie nr 6:

Zgodnie z zapisami umowy przewiduje się realizację inwestycji w ciągu 5 miesięcy od podpisania umowy. W związku z tym termin zakończenia inwestycji przypada na rok 2026.

Zapytanie nr 7:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie liczby urządzeń przeznaczonych do regulacji w ramach pozycji nr 36, 39, 46, 53, 54, 55, 61, 62, 66, 69 kosztorysu ofertowego.

Odpowiedź na zapytanie nr 7:

Zamawiający wskazuje, aby regulacje urządzeń wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót i specyfikacją techniczną.

Zapytanie nr 8:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że zgodnie z zapisami SST D – 05.03.05a/2016 regulacja urządzeń infrastruktury obejmuje jedynie regulację wysokościową przy pomocy pierścieni dystansowych.

Odpowiedź na zapytanie nr 8:

Zamawiający informuje, że regulację wysokościową należy wykonać przy pomocy pierścieni dystansowych oraz cementu szybkosprawnego lub zapraw montażowych.

Zapytanie nr 9:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie jakie materiały należy uwzględnić do regulacji urządzeń zgodnie z pozycjami nr 36, 39, 46, 53, 54, 55, 61, 62, 66, 69 kosztorysu ofertowego.

Odpowiedź na zapytanie nr 9:

Zamawiający informuje, że wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z SST D – 05.03.05a/2016

Zapytanie nr 10:

W celu wyceny tego samego zakresu regulacji urządzeń infrastruktury przez wszystkich wykonawców zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z pozycji nr 36, 39, 46, 53, 54, 55, 61, 62, 66, 69 kosztorysu ofertowego zakresu regulacji urządzeń infrastruktury do oddzielnej nowej pozycji kosztorysowej.

Odpowiedź na zapytanie nr 10:

Zamawiający nie przewiduje wyodrębnienia nowych pozycji kosztorysowych.

Zapytanie nr 11:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że powierzchnia biologicznie czynna płyt ażurowych do ułożenia na całej głębokości ma zostać zalana betonem C8/10.

Odpowiedź na zapytanie nr 11:

Zamawiający potwierdza, że płyty ażurowe mają zostać zalane betonem C8/10.

Zapytanie nr 12:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach części III należy wykonać także kanalizację deszczową zgodnie z załączoną mapą „KD mapa ul. Ogrodowa”. Jeśli tak, to prosimy o załączenie profili projektowanej kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź na zapytanie nr 12:

Zamawiający potwierdza, że w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie (łącznik z ulicą Kościelną) należy wykonać kanalizację deszczową na ul. Ogrodowej zgodnie z mapą, załączoną już wcześniej w dokumentacji projektowej w ramach postępowania. Zamawiający załącza profil projektowanej kanalizacji deszczowej (zał nr 4 do wyjaśnień z dnia 11.03.2026 r. - profil kanalizacja deszczowa).

Zapytanie nr 13:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie rodzaju materiału, z jakiego ma być wykonana rura osłonowa niezbędna do ułożenia kanalizacji deszczowej metodą bewykopową zgodnie z pozycją 16 przedmiaru robót części III.

Odpowiedź na zapytanie nr 13:

Zamawiający informuje, że rura osłonowa, niezbędna do ułożenia kanalizacji deszczowej metodą bez wykopową ma być wykonana z tworzywa sztucznego do przewiertów sterowanych.

Zapytanie nr 14:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o załączenie dokumentacji projektowej z zakresu bezwykopowego układania kanalizacji deszczowej zgodnie z pozycją 16 przedmiaru robót części III.

Odpowiedź na zapytanie nr 14:

Zamawiający informuje, że wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z dokumentacją i wiedzą techniczną.

II. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), z uwagi na pytania wniesione w niniejszym postępowaniu zmienia SWZ wraz z załącznikami w następującym zakresie:

1. W związku z korektą przedmiaru dla Części II – Rozbudowa dróg gminnych nr 181008N oraz 181027N na odcinku Gryźliny - Chrośle, Zamawiający zmienia w załączniku nr 11 przedmiar robót o nazwie „przedmiar robót Gryźliny Chrośle etap II” oraz dołącza aktualny o nazwie:

„przedmiar robót Gryźliny Chrośle etap II (AKTUALNY 11.03.2026 r.)”

2. Zmienia się treść SWZ dotyczące terminu składania ofert i tak:

1) W rozdz.10 pkt 10.1 otrzymuje brzmienie:

„10.1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni (tj. do 14.04.2026 r.) od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

2) W rozdz. 12 pkt 12.2 otrzymuje brzmienie:

„12.2. Termin składania ofert upływa 16 marca 2026 r. (poniedziałek) o godz. 10⁰⁰

O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przetworzenia transakcji na Platformie.”

3) W rozdz. 12 pkt 12.3 otrzymuje brzmienie:

„12.3 Otwarcie ofert odbędzie się 16 marca 2026 r. (poniedziałek) o godz. 10³⁰. Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez odszyfrowanie wczytanych ofert

Przewodniczący komisji przetargowej