

KZP.271.29.2026

Radomsko, dn. 14.04.2026 r.

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na realizację zadania pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałków ul. Słoneczna*”

### **Pytania i wyjaśnienia nr 5**

Gmina Radomsko w odpowiedzi na otrzymane z dn. 14.04.2026 r. zapytanie od Wykonawcy w przedmiocie w/w postępowania przetargowego, działając na podstawie art. 284 ustawy *Prawo zamówień publicznych* (j.t. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), jako Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

#### **Pytanie nr 1:**

Proszę o informację czy hydrodynamiczne zawory płuczące zastosowane w pompowni są konieczne.

Hydrodynamiczne zawory płuczące stosuje się sporadycznie i wyłącznie w przepompowniach, które spełniają określone warunki. Hydrodynamicznych zaworów płuczających nie stosuje się w przepompowniach z pompami o małej mocy, niewielkim ciężarze i o niewielkiej wydajności jak w tym wypadku, gdyż nie działają poprawnie.

Informacja techniczna ze strony jednego z producentów takich zaworów:

Wymagania aplikacji:

- waga pompy minimum 70kg
- wydajność 750–17000 l/min (12,5 – 280 l/s)

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający po zapoznaniu się z pytaniem i uzasadnieniem Wykonawcy, odstępuje od wymogu zastosowania w pompowni ścieków hydrodynamicznych zaworów płuczających.

podpis

Z up. Wójta  
Kierownik Referatu Komunalnego  
i Zamówień Publicznych  
/-/  
*inż. Robert Kucharski*