

ZP-III.261.65.2026.RK

Stalowa Wola, 20 marca 2026 r

WSZYSCY OFERENCI

Dotyczy postępowania przetargowego pn. „**Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Stalowej Woli -Budowa infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego**”.

Zamawiający – Centralny Zamawiający - Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych (SCUW), działając na podstawie art. 284 ust 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 t.j.) udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie nr 1

Mobilna ładowarka Plugbox Flexi DC o mocy 120kW może być dostarczona z przewodem zasilającym lub z przewodem wyposażonym w złącze. Prosimy o informacje jaki ma być sposób włączenia ładowarek do linii zasilającej. Czy włączenie w sposób stały, czy poprzez złącze (jeśli tak to jakie) by móc w razie potrzeby ładowarkę odłączyć i przemieścić.

Odpowiedź:

Sposób podłączenia do ładowarki Zamawiający opisał w dokumencie " Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia" rozdział V ustęp 3 tabela nr 3 punkt 5.