

Opoczno, dnia 26.02.2026r.

liZP.272.4.2026

Przebudowa budynku Powiatowego CKZiU wraz z pracami towarzyszącymi w ramach zadania pn.: „Powiatowe CKZiU Nowoczesnym Centrum Kształcenia Zawodowego – poprzez przebudowę i remont budynku placówki oraz utworzenie nowoczesnych pracowni kształcenia”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego informuje, że w ww. postępowaniu, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem dot. SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1

Ze względu na rozbieżności pomiędzy zestawieniem drzwi a przedmiarem (poz. 422, 424, 425, 426), w których w przedmiarze wskazano drzwi stalowe, natomiast w zestawieniu widnieją drzwi stalowe oraz aluminiowe, prosimy o doprecyzowanie oraz korektę przedmiaru. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż zgodnie z opinią producentów oraz naszym doświadczeniem, wszystkie drzwi ujęte w tych pozycjach powinny być wykonane jako aluminiowe.

Odpowiedź:

Wszystkie drzwi w obiekcie, jak i ścianki w zestawach z drzwiami (zabudowa p.poż.) wykonać, jako stalowe zgodnie z przedmiarem z uwagi na większą odporność na uszkodzenia mechaniczne, przede wszystkim na wgniecenia.

Dodatkowo drzwi Z1 do kotłowni wykonać ze współczynnikiem przenikania ciepła $U = 1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$.

Przed złożeniem zamówienia zakupowego Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego w zakresie zaproponowanego szklenia 50/50, grubości konstrukcji ram, doboru wsporników, samozamykaczy, koloru RAL itp.

**ZATWIERDZIŁ:
STAROSTA OPOCZYŃSKI
MARCIN BARANOWSKI**