

Dobroń, dn. 18.02.2026 r.

Gmina Dobroń  
ul. 11 Listopada 9  
95-082 Dobroń

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: **Budowa toru rowerowego typu pumptrack w Gminie Dobroń**

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Szanowni Państwo,

działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania Wykonawców:

### Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający potwierdza powyższe.

### Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający potwierdza powyższe.

### Pytanie 3

W dokumentacji projektowej załączonej do postępowania brak jest szczegółowych informacji dotyczących opraw LED przewidzianych do oświetlenia pumptracku. Jediną informacją jest zapis na rysunku: „oprawa LED 50W”.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga zastosowania konkretnych opraw o określonych parametrach technicznych (np. strumień świetlny, temperatura barwowa, stopień szczelności IP, klasa ochronności, sposób montażu), czy też dopuszcza dobór opraw LED 50W przez Wykonawcę, pod warunkiem spełnienia obowiązujących norm i zapewnienia wymaganej funkcjonalności oświetlenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza dobór opraw LED 50W wybranych przez Wykonawcę, pod warunkiem spełnienia obowiązujących norm i zapewnienia wymaganej funkcjonalności oświetlenia.

#### **Pytanie 4**

Prosimy o wskazanie, do jakiej wysokości należy obniżyć istniejący chodnik, w celu prawidłowego ujęcia zakresu prac w ofercie cenowej. Informacja ta jest istotna, aby wszyscy potencjalni wykonawcy mogli w jednakowy sposób wycenić przedmiotowe roboty.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, należy przewidzieć obniżenie istniejącego krawężnika o około 8–10 cm. Wraz z obniżeniem krawężnika należy dostosować niweletę przyległego chodnika z kostki brukowej. Nawierzchnię należy ułożyć w taki sposób, aby uzyskać płynne przejście (skos/rampę) – obniżenie kostki powinno mieścić się w przedziale od 8–10 cm do 0 cm, co pozwoli na zachowanie funkcjonalności ciągu pieszego i prawidłowe odprowadzenie wód opadowych.

#### **Pytanie 5**

Prosimy o informację czy obniżenie chodnika lub krawężnika nie będzie kolidowało z istniejącą podziemną siecią telekomunikacyjną?

**Odpowiedź:** Zamawiający ocenia, że planowane prace nie będą kolidować z istniejącą podziemną siecią telekomunikacyjną, o ile roboty będą prowadzone z zachowaniem należytej ostrożności i zgodnie ze sztuką budowlaną.