

(Znak postępowania: SIL/1/2025)

Wyjaśnienia treści SWZ

Działając zgodnie z art. 284 ust 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1320) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących treści SWZ wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

W postępowaniu Zamawiający wskazuje zabezpieczenie konstrukcji wieży jako Ocynkowane ogniowo + malowanie proszkowe. Jednakże w dokumentacji pojawia się zapis sprzeczny: "Przed malowaniem elementy stalowe należy oczyścić mechaniczne do klasy ST3, odtłuścić, wykonać malowanie podkładem epoksydowym antykorozyjnym x2. Tak zagruntowaną powierzchnie pomalować emalią epoksydową w kolorze grafitowym"

Prosimy o wskazanie właściwego sposobu zabezpieczenia antykorozyjnego wieży.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że konstrukcję wieży należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, a następnie malowanie proszkowe.

Pytanie nr 2

Ze względu na panujące warunki gruntowe czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie pali fundamentowych zamiast studni?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie pali fundamentowych zamiast studni jako rozwiązanie równoważne.