

11.11. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach służących do zasilania urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach przewidzianych do tych działań oraz dźwigach dla ekip ratowniczych i prowadzących do nich dojściach

Obiekty zostaną wyposażone w gaśnice spełniające wymagania Polskich Norm dotyczących gaśnic. Rodzaj gaśnic będzie dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiektach.

11.12. Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o parametrach wpływających na odległości dopuszczalne

Obiekty zlokalizowane są w następujących odległościach od granic z działkami sąsiednimi:

- po stronie południowej od niezabudowanej działki drogowej nr ewid. 2755/2 – 9,36 m do budynku socjalno-biurowego,
- po stronie południowej od niezabudowanej działki drogowej nr ewid. 2755/2 – 14,45 m do wiaty na kontenery małe,
- po stronie zachodniej od działki drogowej nr ewid. 2755/4 – 5,32 m do budynku socjalno-biurowego,
- po stronie zachodniej od działki drogowej nr ewid. 2755/4 – 5,50 m do wiaty na kontenery duże,

Minimalna odległość obiektów od granicy (konturu) lasu na działce nr ewid. 2755/1 wynosi 12,44 m od wiaty na kontenery duże i małe, oraz 14,61 m od wiaty na kontenery duże.

W promieniu do 260 m od obiektów PSZOK nie występują budynki mieszkalne.

Najbliższe zabudowania inne niż mieszkalne zlokalizowane są w odległości około 160 m od obiektów PSZOK.

11.13. Rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem architektoniczno-budowlanym.

Nie dotyczy.