



±0.00 = 159.05 m n.p.m.

**LEGENDA**

FUNDAMENTY:

- Beton: C25/30 (B30) W8 S3
- Stal: A-IIIN B500SP

**UWAGI:**

1. Uwagi ogólne - patrz opis techniczny.
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z P.T. Architektury oraz P.T. odpowiednich branż.
3. Wymiary i uśrednianie obwodów sprawdzić z P.T. Architektury oraz P.T. odpowiednich branż.
4. Mocowanie uzbrojeń według P.T. branży elektrycznej.
5. Założono, że w poziomie posadowienia występuje warstwa geotechniczna (piaski drobne i grube).
6. W przypadku stwierdzenia warstw soczewek z gruntów nienośnych w poziomie posadowienia należy je wymienić na warstwę tłucznią gr. 50cm. Dopuszcza się zamiennie na rozwiązanie alternatywne pod warunkiem uzgodnienia ich z projektantem.
7. Stopy fundamentowe wykonac na warstwie chudego betonu gr. 10cm. Przed ułożeniem warstw z chudego betonu dno wykopu musi być odebrane przez uprawnionego geologa i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8. Nie wolno dopuścić do nawodnienia oraz przemarznięcia dna wykopu.

Niniejszy rysunek należy rozpatrywać w odniesieniu do pozostałych elementów dokumentacji technicznej. Nie należy skalować wymiarów z rysunku. Przed rozpoczęciem prac budowlanych lub opracowaniem rysunków szczegółowych, wszystkie wymiary muszą zostać sprawdzone na budowie, a autor projektu powinien zostać poinformowany o wszelkich zaistniałych rozbieżnościach.

Projekt jest w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych utworem architektoniczno - urbanistycznym i jest chroniony prawem autorskim.

Jednostka projektowa:  
A&R USŁUGI PROJEKTOWE ANNA SMARON  
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 39-460 Nowa Dęba  
tel. 695 100 773, 695 100 687

temat / nazwa :  
**ROZBUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH w msc. Tuszów Narodowy (PSZOK Tuszów Narodowy) na części działki nr ewid. 2755/1**

inwestor:  
Gmina Tuszów Narodowy  
Tuszów Narodowy 225, 39-332 Tuszów Narodowy

adres inwestycji:  
działki nr ew. 2755/1  
jed. ewid.: Tuszów Narodowy 181109\_2  
obop.: Tuszów Narodowy „0109

branża:	PT	branża:	K
nazwa rysunku:	skala: 1:50	nr rys:	K-1
RZUT FUNDAMENTÓW		numer projektu:	

imię i nazwisko:	nr uprawnień:	data:	podpis:
projektant:			
mgr inż. Robert SMARON - spec. arch. / konstrukcyjne PDK/0172/PWOK/07 marzec 2025			
sprawdzający:			
mgr inż. Wojciech GUCWA - spec. arch. / konstrukcyjne PDK/0177/PWOK/17 marzec 2025			
opracował:			
marzec 2025			