

Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie
Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
tel. 041 349 44 44, faks 041 368 51 26

Dział Eksploatacji
tel. 041 349 42 30
fax 041 349 42 31
zg@kielce.ksg.pl

TECHUNION Sp. z o.o.
ul. Dulęby 5
40-833 Katowice

Wasz znak:

Kielce, 16.03.2012

Nasz znak: KSGV/OTE/68a/18/1/12

Dot.: uzgodnienia dokumentacji.

KSG sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 28.02.2012 r. informuje, iż

uzgadnia

przedstawione rozwiązania zabezpieczenia w miejscach skrzyżowań projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejącą siecią gazową w miejscowości Stąporków

z uwagami:

- w miejscu skrzyżowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejącym gazociągiem wysokiego ciśnienia DN 300 należy zastosowaną rurę ochronną wyprowadzić, mierząc od zewnętrznego obrysu gazociągu na odległość co najmniej 6,0m (skrzyżowanie 34g),
- prace ziemne w miejscach skrzyżowania projektowanej kanalizacji z gazociągami średniego i wysokiego ciśnienia należy wykonywać ręcznie, pod nadzorem przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu w Skarżysku-Kam. - Punktu Dystrybucji Gazu w Końskich,
- projektowane zabezpieczenia w miejscach skrzyżowania projektowanej kanalizacji z gazociągami, winny być wykonane pod nadzorem przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu w Skarżysku-Kam. - Punktu Dystrybucji Gazu w Końskich,
- przy przedmiotowych pracach należy zastosować się do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r (Dziennik Ustaw Nr 97 z dnia 11.09.2001, poz. 1055) oraz PN 91/M-34501,
- **wszelkie koszty związane z projektowanym zabezpieczeniem w miejscach skrzyżowań z siecią gazową poniesie Inwestor budowy kanalizacji sanitarnej.**

K/O:

1. PDG Końskie
2. OTE a/a

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych i Finansowych

Władysław Antoń