



Legenda:

- - - - - uziom otokowy FeZn 25x4mm
- - - - - bednarka FeZn 25x4mm pod posadzką
- ZK ○ - złącze krzyżowe w skrzynce probierczej
- - połączenie spawane
- MSU - miejscowa szyna wyrównawcza

LGM Barbara Becherowska

57-100 Strzelin, ul. Lesna 6

Nazwa opracowania: **PROJEKT BUDOWLANY**
budowy bazy Wydziału WPT Zarządu Dróg Długoleka obejmującej: - budowa garażu dla samochodów ciężarowych, budowę wiaty stalowej, budowę budynku socjalnego wraz infrastrukturą techniczną i projektem zagospodarowania terenu

Adres obiektu:	Długoleka, ul. Robotnicza, 55-095 MIRKÓW, dz.nr 251/22			
Investor i adres	GMINA DŁUGOLEKA ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków,			
Przedmiot rysunku	INSTALACJA UZIEMIENIA	Nr	E3	SKALA: 1 : 100
				DATA: 11.2021
Projektant	mgr inż. Tomasz Matusiak upr. nr LOD/2302/PWOWE/14			podpis
Projektant				podpis