



Legenda:

- — — — — - proj. uziom otokowy FeZn 25x4mm
- ⊗ - proj. złącze krzyżowe w skrzynce probierczej
- - proj. połączenie spawane

Uwaga:

1. Uziom otokowy układać na głębokości minimum 0,5m oraz odległości 1m od fundamentów.
2. Połączenia spawane zabezpieczyć antykorozyjnie.

LGM Barbara Becherowska 57-100 Strzelin, ul. Lesna 6			
Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY budowy bazy Wydziału WPT Zarządu Dróg Długoleka obejmujący: - budowę garażu dla samochodów ciężarowych, budowę wiaty stalowej, budowę budynku socjalnego wraz infrastrukturą techniczną i projektem zagospodarowania terenu			
Adres obiektu:	Długoleka, ul. Robotnicza, 55-095 MIRKÓW, dz.nr 251/22		
Inwestor i adres	GMINA DŁUGOLEKA ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków,		
Przedmiot rysunku	UZIEMIENIE WIATY	Nr E8	SKALA: 1 : 100
Projektant	mgr inż. Tomasz Matusiak upr. nr LOD/2302/PWOE/14	DATA:	11.2021
Projektant		podpis	