


LEGENDA:

- GPB - grzejnik płytowy bezczopkowy
- projektowany grzejnik z osłoną
- 1 projektowany pion instalacji centralnego ogrzewania
- projektowana instalacja centralnego ogrzewania - zasilanie
- projektowana instalacja centralnego ogrzewania - powrót

numer pomieszczenia temperatura pomieszczenia 0,14 +20 °C zapotrzebowanie na ciepło

UWAGA:

- przewody izolować zgodnie z warunkami technicznymi.
- rurodaję montować na konsolkach, uchwyty montować w rurodaję montować za pomocą obejm z okładziną EPDM.
- podłogi, punkty ścieżki i przesłania oraz kompensacje wykonąć zgodnie z projektem systemu rurodaję.
- przewody i rurodaję przez przegrody budowlane wykonąć zgodnie z instrukcją przez przegrody budowlane wykonąć.
- przewody rurodaję przez przegrody budowlane wykonąć w klasie odporności ogniwowej dającej przegrody.
- urządzenie i armaturę montować zgodnie z wymaganiami producenta.

		ul. M. Skłodowskiej-Curie 1A 42-217 Częstochowa tel.: 509-137-001				
neon@neon.net.pl						
Investor		GMINA JANÓW, UL. CZĘSTOCHOWSKA 1, 42-253 JANÓW				
Faza		PROJEKT WYKONAWCZY				
Branża		Sanitarna				
Nazwa projektu		„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Lipoczanek i a w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja budynków edukacyjnych w Gminie Janów”, Lipoczanek i a, 42-253 Janów, identyfikator zadania ewidencyjnego: Z40403_Z_0007-3585				
Tytuł rysunku		RZUT PARTERU - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA				
BRANŻA SANITARNA						
Projektował		mgr inż. Wojciech Norbertek				
Sprawdził		mgr inż. Jacek Pioszaj				
		SLK4547POOS12				
Nr projektu	Faza	Grupa	Nr rysunku	Skala	Data	Rewizja
N_1_25	PW	S	C-02	1:100	2025.04	-