

Pruszcz, dnia 26.02.2026r.

## **GMINA PRUSZCZ**

**ul. Główna 33**

**86-120 Pruszcz**

**Regon 092351050, NIP 559-12-41-441**

**ZP.271.1.2026**

### **Wszyscy wykonawcy**

#### **Dotyczy: „Budowa drogi gminnej nr 031139C Topolno - Cieleszyn”**

W dniu 25.02.2026 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania do treści SWZ, które wyjaśniam:

**Pytanie 1: Czy w ramach zadania należy wykonać wszystkie prace wymienione w uzgodnieniu ze Spółką Komunalną „Błysk” oraz Gminną Spółką Wodną w Pruszczu? Proszę o uszczegółowienie zakresu prac dla pozycji przedmiaru nr 5 d 1. „Dostosowanie do wymagań zawartych w decyzjach, opiniach, uzgodnieniach”.**

**Odpowiedź:** Tak, należy wykonać prace zgodnie z uzgodnieniami załączonymi do projektu pkt 5d1. - polega na oszacowaniu wykonywanych prac zgodnie z uzgodnieniami (kalkulacja własna bez podania szczegółowego określenia).

**Pytanie 2: Proszę dołączyć czytelniejszy skan uzgodnienia z Gminną Spółką Wodną w Pruszczu.**

**Odpowiedź:** skan uzgodnienia umieszczono na stronie postępowania.

**Pytanie 3: Czy ilości podane w przedmiarze dotyczące wykonania oznakowania pionowego oraz poziomego są prawidłowe?**

**Odpowiedź:** Należy wykonać ustawienie 13 znaków drogowych, w tym na znakach E17a oraz E18a zastosować montaż znaków na dwóch słupkach drogowych oraz wykonać oznakowanie poziome w ilości około 17m<sup>2</sup> zgodnie z zatwierdzonym PSOR .

Zmieniono kosztorys ofertowy, który umieszczono na stronie postępowania.

**Pytanie 4: Czy w ramach zadania należy wykonać zabezpieczenia sieci teletechnicznej rurami osłonowymi?**

**Odpowiedź:** należy zabezpieczyć rury telekomunikacyjne zgodnie z PZT. Wycenę uwzględnić w kosztorysie pkt 5d.1 Dostosowanie do wymagań zawartych w decyzjach opiniach uzgodnieniach.

**Pytanie 5: Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeśli tak to prosimy o wskazanie konstrukcji, lokalizacji oraz ilości m<sup>2</sup>.**

**Odpowiedź:** Wykonanie odcinka próbnego nie jest wymagane.

**Pytanie 6:** Czy Inwestor wymaga wykonania odcinka próbnego po za trasą nowoprojektowaną. W przypadku dopuszczenia lokalizacji odcinka próbnego poza terenem inwestycji, prosimy o wskazanie:

- na jakiej podstawie formalnoprawnej (zgłoszenie / pozwolenie na budowę) odcinek ten miałby być realizowany;
- czy Zamawiający przewiduje odrębne opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu dla tego odcinka;
- czy koszty i ryzyka związane z ewentualnymi dodatkowymi uzgodnieniami administracyjnymi zostały uwzględnione po stronie Zamawiającego;
- konstrukcji odcinka, ilości oraz dokładnej lokalizacji - gdzie należy w kalkulować powyższe roboty.

**Odpowiedź:** Wykonanie odcinka próbnego nie jest wymagane.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz

*Sebastian Kendra*  
KIEROWNIK REFERATU  
Inwestycji i Zarządzania Infrastrukturą

Sporz. Ksenia Radosz, Katarzyna Ruszkowska