

Radzyń Podlaski, 14.04.2026 r.

I-ZK.271.02.2026

Gmina Radzyń Podlaski

Ul. Warszawska 32

21-300 Radzyń Podlaski

Do Wykonawców biorących udział
w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na wykonanie zagospodarowania terenu parku przypałacowego wraz z instalacjami elektrycznymi i niskoprądowymi, budową ogrodzenia oraz małej architektury, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 23.03.2026 r. pod numerem 2026/BZP 00167696/01.

MODYFIKACJA ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2024.1320 z późn. zm.) poniżej dokonuje wyjaśnień i modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

W odpowiedzi na pytania zadane 10 kwietnia Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1 – W odniesieniu do wykonania ogrodzenia od strony drogi dojazdowej, prosimy o wskazanie, jakiego rodzaju ogrodzenie przewiduje Zamawiający w ramach realizacji przedmiotu zamówienia kute czy stalowe?

Odpowiedź: Ogrodzenie może być stalowe.

Pytanie 2 – W odniesieniu do obrzeża ocynkowanego, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, czy podane w dokumentacji wymiary są prawidłowe czyli 2000x250x10mm?

Odpowiedź: Tak, wymiary są prawidłowe, natomiast można zastosować obrzeża cieńsze.

Pytanie 3 – W ramach realizacji przedmiotu zamówienia prosimy Zamawiającego o wskazanie ilości substratu przewidzianej do dostawy i wbudowania.

Odpowiedź: Miąższość substratu pod poszczególne grupy roślin powinna być następująca:

1. Drzewa - 40-60cm;
2. Krzewy - 20-40cm;
3. Byliny - 15-25cm;
4. Trawnik - 15-25cm;

Dostarczony substrat należy zmieszać z ziemią rodzimą 1:1 dla lepszego przyjęcia się i ukorzenia roślin.

Pytanie 4 – Prosimy Zamawiającego o wskazanie wielkości, wymaganych parametrów technicznych a także określenie wymagań dotyczących przyłącza energetycznego oraz wodno-kanalizacyjnego.

Odpowiedź: Ze względu na zaprojektowane oświetlenie terenu oraz złącza kablowe z gniazdami 230V oraz 400V (np. na potrzeby obsługi imprez plenerowych), a także konieczność zasilania istniejącego budynku w przyszłości, należy zaprojektować przyłącze elektroenergetyczne dla mocy przyłączeniowej 55 kW.

Nawodnienie zostało w projekcie zasugerowane jako opcja i jedynie w zaprojektowanych parterach ogrodowych przy budynku. Będzie je można wykonać w innym terminie. Obecnie nie ma możliwości jego wykonania.

Pytanie 5 – W ramach realizacji przedmiotu zamówienia prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy zakres obejmuje wykonanie samych postumentów, czy również rzeźb. W przypadku realizacji rzeźb prosimy o wskazanie ich wielkości, materiału wykonania oraz tematyki.

Odpowiedź: Zakres obejmuje wykonanie jedynie postumentów, bez rzeźb. Docelowe rzeźby będą wybierane i montowane przez przyszłego użytkownika.

Pytanie 6 – Prosimy o doprecyzowanie, jakie kosze na śmieci należy przyjąć do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie ich wymiarów oraz materiału wykonania.

Odpowiedź: Kosze na śmieci powinny być w formie historyzującej, korespondujące z formą latarni. Standardowe wymiary koszy parkowych.

Pytanie 7 – Prosimy o jednoznaczne określenie ilości ławek, które należy uwzględnić w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: 35 sztuk, zgodnie z rysunkiem.

Pytanie 8 – Prosimy Zamawiającego o jednoznaczne wskazanie, który z projektowanych obiektów należy traktować jako altanę, a który jako pawilon w ramach przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Pawilon i altana – nazwa używana zamiennie. Zmiany te nastąpiły na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej z LWKZ. Dokumentacja ma jeden pawilon/altanę zlokalizowaną w centralnej części parku.

Pytanie 9 – Zwracamy się do Zamawiającego o określenie materiału, z którego ma zostać wykonana altana i pawilon w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Pawilon/altana ma zostać wykonana w konstrukcji drewnianej zgodnie, z rysunkami w dokumentacji technicznej nr PR.10PR -PR.16PR.

Pytanie 10 – Prosimy Zamawiającego o wskazanie, czy w zakresie wykonania rabat należy uwzględnić obrzeża. W przypadku potwierdzenia, prosimy o określenie materiału oraz parametrów wielkościowych obrzeży oraz ilości.

Odpowiedź: Do oddzielenia rabat (szczególnie w strefie reprezentacyjnej wokół pałacu) należy zastosować plastikowe obrzeże, 6-8cm wysokości, kolor czarny.

W strefie parkowej obrzeże wokół krzewów może zostać pominięte, tam zależy nam na jak najbardziej naturalistycznym efekcie.

Pytanie 11 – Prosimy o wskazanie która część parku ma zostać objęta systemem nawadniania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia oraz wskazanie lokalizacji i parametrów źródła wody.

Odpowiedź: Nawodnienie zostało w projekcie zasugerowane jako opcja i jedynie w zaprojektowanych parterach ogrodowych przy budynku. Będzie je można wykonać w innym terminie. Obecnie nie ma możliwości jego wykonania, ponieważ jest to uzależnione od instalacji wewnętrznych w budynku pałacowym.

Pytanie 12 – Prosimy Zamawiającego o wskazanie długości pergoli przewidzianej do realizacji oraz określenie, czy ma to być konstrukcja kuta czy stalowa.

Odpowiedź: Długość 12,90 m, pozostawiamy dowolność wykonania pergoli.

Pytanie 13 – Czy Zamawiający wymaga zastosowanie ocynkowania stalowych elementów ogrodzenia, bramy i pergoli?

Odpowiedź: Tak.

Zamawiający postanawia wydłużyć termin składania ofert, co w konsekwencji powoduje zmianę terminu otwarcia ofert i terminu związania ofertą:

1. Rozdział III pkt 2 ppkt 1 SWZ: ofertę należy złożyć do **21.04.2026 r. do godz. 14:30.**
2. Rozdział III pkt 2 ppkt 10 SWZ: otwarcie ofert nastąpi **21.04.2026 r. o godz. 14:40.**
3. Rozdział III pkt 3: Wykonawca pozostaje związany ofertą do **20.05.2026 r.**