ISTNIEJĄCY KABEL YAKXS 4x35mm. ODKOPAĆ I UŁOŻYĆ PO NOWEJ TRASIE. ZABEZPIECZYĆ RUROWANIĄ DWUDZIELNĄ A16OPS

WYMIANA SŁUPA A-OWEGO ZN NA E10,5/12

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

LEGENDA PRZEBUDOWA SIECI nN
- WYMIANA SŁUPA A-OWEGO ZN NA E10,5/12
- PROJEKTOWANY NOWY PRZEBIEG SIECI nN
- LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY
- PROJEKTOWANY NOWY PRZEBIEG SIECI KABLOWEJ YAKXS 4x35mm

WARSZTAT	Dorian Pawela Rzeszów(Wedrowiec) ul.Hetmańska 73
OBIEKT	Przebudowa i rozbudowa linii napowietrznej nr 15416 relacja Jarocin-Jarocin 3 RELBI - SHELBI ok.km. 0,0-0,5	Nazwa rysunku: Plan przebudowy sieci nN
OPRACOWAŁ	piotr.pawla1@wp.pl, tel. [redacted]
Projekt techniczny	SKALA: 1:500	WERSJA: 1	DATA: VII 2025
NAZWISKO	PODPIS
PROJEKTANT: mgr inż. Piotr Pawlak upr.proj.MAP/0082/PWBE/15	
SPRAWDZAJĄCY: inż. Mikołaj Gondek upr.proj.LUN/1183/ZCN.120/89	

WYKONAWCA
ZAKŁAD GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNY
GEO-GRAF
mgr inż. Stefan Szynol
NIP 626--104-10-92, REGON 370273790
tel./fax. 16447608, 605058858, 695157780
39-340 Brzeg, ul. Wyspiańs. 8
zgk.geograf@gmail.com, www.geo-graf.info
Brzeg,03.12.2024r

Obiekt(y) znajdują się w obszarze górniczym "Rudna" - eksploatacja rud miedzi i srebra metodą podziemną.
Teren położony w obszarze górniczym "Lena" Koncesja nr 1/2008 z dnia 30.12.2008 r. na wydobywanie kopalin ze złoża "Lena" Rudna Góra, Lipowa Góra, wg mr. Stefan Szynol, nr ew. 7/15

Poziom wysokości w układzie PL-EVRF2007-NH - 2024
Wysokości względem średniego poziomu morza Morza Północnego (Amsterdam)

Zakaz kopania, niwelowania terenu w strefie 50m od osi napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV oraz 5m od osi kablowej linii elektroenergetycznej 15kV bez zgody Operatora Sieci Dystrybucyjnej. Zakaz sadzenia drzew i krzewów w strefie 10m od osi napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV oraz 5m od osi kablowej linii elektroenergetycznej 15kV bez zgody Operatora Sieci Dystrybucyjnej.

Zakaz budowy, odbudowy oraz przebudowy budynków, budowli i innych obiektów budowlanych w strefie 10m od osi napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV oraz 5m od osi kablowej linii elektroenergetycznej 15kV bez zgody Operatora Sieci Dystrybucyjnej.

Zakaz nasadzeń, składowania materiałów oraz wykonywania robót ziemnych w strefie 5m od osi napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV oraz 3m od osi kablowej linii elektroenergetycznej 15kV bez zgody Operatora Sieci Dystrybucyjnej.

Zakaz stawiania, montowania oraz przechowywania maszyn, urządzeń i materiałów w strefie 5m od osi napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV oraz 3m od osi kablowej linii elektroenergetycznej 15kV bez zgody Operatora Sieci Dystrybucyjnej.

Zakaz wykonywania robót ziemnych, budowlanych, montażowych oraz innych prac