



**POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PRZEWORSKU**

Adres Biura: ul. Słowackiego 17, 37-200 Przeworsk  
tel/fax: (16) 648-97-24, 648-95-37 e-mail: [biuro@pzd-przeworsk.pl](mailto:biuro@pzd-przeworsk.pl)  
REGON: 650903291 NIP: 794-15-25-690  
Seksja utrzymania dróg i mostów: 37-220 Kańczuga, Niżatyce 161 a  
tel. (016) 642-31-28

Przeworsk, 18.02.2026 r.

**EZ.3311.3.2026**

**Adresaci**

**Dotyczy: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr P1581 R w m. Nowosielce”.**

**Ogłoszenie nr 2026/BZP 00107074/01 z dnia 2026-02-11.**

Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku, w związku z zapytaniem skierowanym do PZD Przeworsk dotyczącym przedmiotowego postępowania na podst. art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) poniżej przedstawia treść pytania i odpowiedź:

**Pytanie:** Prosimy o sprecyzowanie z jakiej grubości kostki ma być wykonany chodnik ponieważ w przedmiarze jest kostka grubość 6 cm natomiast na przekrojach jest kostka grubości 8 cm.

**Odpowiedź:** Do wykonania chodnika należy przyjąć kostkę brukową o grubości 6 cm. Natomiast w miejscach zjazdów należy zastosować kostkę brukową betonową o grubości 8 cm. Zamawiający, w związku z udzieloną odpowiedzią, udostępni odpowiednie przekroje w załączeniu na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający zamieszcza powyższe pytanie i odpowiedź na stronie internetowej prowadzonego postępowania, <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-83219798-0239-40fe-b251-c287551e05b5>

**Robert Mądry**  
**Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg**  
**w Przeworsku**

/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem/