



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PRZEWORSKU

Adres Biura: ul. Słowackiego 17, 37-200 Przeworsk
tel/fax: (16) 648-97-24, 648-95-37 e-mail: biuro@pzd-przeworsk.pl
REGON: 650903291 NIP: 794-15-25-690
Seksja utrzymania dróg i mostów: 37-220 Kańczuga, Niżatyce 161 a
tel. (016) 642-31-28

Przeworsk, 24.02.2026 r.

EZ.3311.3.2026

Adresaci

Dotyczy: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr P1581 R w m. Nowosielce”.

Ogłoszenie nr 2026/BZP 00107074/01 z dnia 2026-02-11.

Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku, w związku z zapytaniami skierowanymi do PZD Przeworsk dotyczącym przedmiotowego postępowania na podst. art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) poniżej przedstawia treści pytań i odpowiedzi:

Pytanie 1: Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, czy przyjęta w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze grubość warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 wynosząca 20 cm jest wartością prawidłową i stanowi docelową grubość do wykonania.

Odpowiedź: Omyłkowo wpisano błędną wartość. Konstrukcje górnych warstw wykonać dla kategorii ruchu KR2, G4 zgodnie z W-R-D 63 - beton asfaltowy AC11S 50/70 dla KR1-KR2 gr. 4cm -beton asfaltowy AC16W 35/50 dla KR1-KR2 gr. 8cm.

Pytanie 2: Poz. 1.5.1 Czy Zamawiający potwierdza że do wyceny należy przyjąć studnie rewizyjne żelbetowe o średnicy 600 mm? Czy Zamawiający zgodzi się na zamianę na studnie z tworzyw sztucznych?

Odpowiedź: Dopuszcza się możliwość zmiany na studnie z tworzyw sztucznych.

Pytanie 3: Poz. 1.5.4 Czy Zamawiający potwierdza wykonanie studzienek odpływowych o szerokości 1000mm? Czy w tej pozycji nie powinno być standardowej studzienki ściekowej o średnicy 500mm?

Odpowiedź: Omyłkowo w kosztorysie wskazano studzienkę odpływową o szerokości 1000 m, powinna być studzienka ściekowa fi 500 mm.

Pytanie 4: Poz. 1.5.5 Prosimy o podanie rodzaju wpustu jaki należy przyjąć do wyceny - jezdniowe czy krawężnikowo-jezdniowe?

Odpowiedź: Należy przyjąć w wycenie wpusty krawężnikowo - jezdniowe.

Pytanie 5: Prosimy o podanie koloru kostki na chodniku i zjazdach.

Odpowiedź: Kolor kostki na chodniku: szara, zjazdy : czerwona - do uzgodnienia z Zamawiającym.

Zamawiający zamieszcza powyższe pytania i odpowiedzi wraz z zaktualizowanym przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym oraz przekrojami na stronie internetowej prowadzonego postępowania, <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-83219798-0239-40fe-b251-c287551e05b5>

Robert Mądry
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
w Przeworsku

/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem/