

**GMINA TERESZPOL
UL. DŁUGA 234
23-407 TERESZPOL-ZAORENDA**

Tereszpol-Zaorenda, 10 marca 2026 r.

Numer referencyjny: **KNK.271.1.2.2026**

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”), w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn. **„Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Tereszpol-Kukielki.”**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ

Zamawiający Gmina Tereszpol, ul. Długa 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, udziela wyjaśnień w związku z wniesionymi pytaniami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytania z dnia 10 marca 2026 r.

1. Zwracamy się z prośbą o podanie kwoty jaka Zamawiający przeznaczył na to zadanie .Przygotowanie oferty generuje duże koszty i czasu Wykonawcy. Brak informacji o budżecie Zamawiającego może powodować niepotrzebna stratę Wykonawcy. Dlatego proszę o podanie kwoty, jaka Zamawiający chce przeznaczyć na to zadanie.

Odpowiedź: Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129, z późn. zm.) udostępnia informacje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 305 574.18 zł brutto, kwota słownie: trzysta pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote, 18/100

2. Zwracamy się z prośbą o możliwość rozliczenia inwestycji na podstawie faktury częściowej obejmującej wykonanie prac do kwoty 50 % wartości brutto umowy . Rozliczenie częściowe znacznie usprawni płynność finansowa wybranego wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia inwestycji na podstawie faktury częściowej. Zakres robót jest niewielki i nie uzasadnia dzielenia zadania na etapy rozliczeniowe. Wykonanie boiska wielofunkcyjnego jest możliwe w stosunkowo krótkim czasie, tj. maksymalnie do dwóch miesięcy od rozpoczęcia prac. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy dokumentacji postępowania dotyczące jednorazowego rozliczenia zadania po jego zakończeniu i odbiorze końcowym robót.

3. Prosimy dodatkowo o wyjaśnienie czy słupki do siatkówki mają być stalowe czy aluminiowe? Czy należy wycenić też stanowisko sędziowskie do siatkówki?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z załączonym przedmiarem robót, w pkt 3 „Wyposażenie boiska”, należy wycenić słupki do siatkówki aluminiowe. Przedmiar robót nie przewiduje wyceny stanowiska sędziowskiego do siatkówki.

4. Proszę o wskazanie z jakiego profilu mają być wykonane słupki do piłkochwyty ? Czy ma to być profil stalowy ocynk i malowany proszkowo 80x80x3 mm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy ująć słupki do piłkochwyty wykonane z profilu stalowego ocynkowanego i malowanego proszkowo w kolorze zielonym. Słupki powinny być wykonane z profilu kwadratowego o wymiarach 80 × 80 mm i grubości ścianki minimum 3 mm.

5. Czy Zamawiający potwierdza, że nawierzchnia boiska ma być poliuretanowa typu natrysk ?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nawierzchnia boiska powinna być wykonana jako poliuretanowa typu natrysk.

Wójt Gminy Teresopol

/-/ Jacek Pawluk

Otrzymują:

- wszyscy Wykonawcy poprzez stronę internetową prowadzonego postępowania

- aa