

**GMINA TERESZPOL
UL. DŁUGA 234
23-407 TERESZPOL-ZAORENDA**

Tereszpol-Zaorenda, 19 marca 2026 r.

Numer referencyjny: **KNK.271.1.2.2026**

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”), w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn. **„Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Tereszpol-Kukielki.”**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ

Zamawiający Gmina Tereszpol, ul. Długa 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, udziela wyjaśnień w związku z wniesionymi pytaniami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytania z dnia 18 marca 2026 r.

1. Proszę o podanie parametrów ławki z oparciem: rodzaj desek, podstawy.

Odpowiedź: Przedmiotem zamówienia jest dostawa ławek o długości 150 cm, o standardowych wymiarach użytkowych, tj.: wysokość całkowita ok. 80–90 cm, wysokość siedziska ok. 40–45 cm, głębokość siedziska ok. 40–50 cm, wysokość oparcia ok. 35–45 cm. Konstrukcja ławki powinna być wykonana z profili stalowych (np. stal konstrukcyjna malowana proszkowo lub ocynkowana), natomiast elementy siedziska i oparcia z desek drewnianych (np. drewno liściaste impregnowane i lakierowane) lub materiałów równoważnych o nie gorszych parametrach wytrzymałościowych i użytkowych.

Wszystkie zastosowane materiały powinny być odporne na warunki atmosferyczne, uszkodzenia mechaniczne oraz zapewniać trwałość i bezpieczeństwo użytkowania, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami

2. Proszę o informacje czy do zakresu zamówienia należy wykonanie chodników wokół boiska.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykonanie chodników nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać nawierzchnię sportową o łącznych wymiarach 17,0 m × 30,0 m tj. 510m², obejmującą strefę bezpieczeństwa o szerokości 1,0 m, wykonaną również jako nawierzchnia sportowa, o odmiennej kolorystyce w stosunku do części zasadniczej.

Szczegół połączenia nawierzchni sportowej z chodnikiem przedstawiony na rys. 3 (przekrój poprzeczny) zawiera element chodnika, który będzie realizowany przez Inwestora w odrębnym etapie inwestycji.

Wójt Gminy Teresopol

/-/ Jacek Pawluk

Otrzymują:

- wszyscy Wykonawcy poprzez stronę internetową prowadzonego postępowania

- aa