

**DZP/02 TP/2026**

DZP.261.22.2026

### Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pt.: **Modernizacja oraz rozbudowa sieci informatycznej w budynku „A” w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrze Sp. z o. o., nr sprawy DZP/02 TP/2026.**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców o następującej treści:

#### **Pyt. 1**

W związku z zapisami dotyczącymi wymagań wobec personelu realizującego zamówienie, zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie/zmianę wymogu dotyczącego pełnienia funkcji **kierownika budowy**.

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty instalacyjne związane z infrastrukturą teleinformatyczną/IT, które nie stanowią robót budowlanych wymagających ustanowienia kierownika budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o zmianę zapisu i dopuszczenie, aby funkcję tę pełnił **kierownik robót posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności właściwej dla zakresu prac**, zamiast kierownika budowy.

Proponowana zmiana pozwoli na dostosowanie wymagań do rzeczywistego charakteru prac oraz umożliwi udział w postępowaniu wykonawcom realizującym specjalistyczne roboty instalacyjne w zakresie infrastruktury IT.

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuści spełnienie warunku poprzez wskazanie **kierownika robót z odpowiednimi uprawnieniami**, zamiast kierownika budowy.

#### **Ad. 1**

Zamawiający podtrzymuje wymóg dotyczący pełnienia funkcji osoby kierownika budowy wraz z pełnieniem przez niego wszystkich obowiązków wynikających z Ustawy Prawo Budowlane. Jednocześnie informujemy, że w kwestii doświadczenia zawodowego osoby kierownika budowy dopuszczamy jako równoważne wykazanie doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika robót lub kierownika robót budowlanych lub kierownika robót instalacyjnych z uprawnieniami budowlanymi do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej.

#### **Pyt. 2**

##### **umowa par. 1**

Z uwagi na krótki termin realizacji przedmiotu Umowy oraz konieczność zapewnienia sprawnej organizacji prac montażowych i instalacyjnych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zapisu pkt 3 w zakresie godzin prowadzenia prac.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w taki sposób, aby dopuszczalne było wykonywanie prac również poza godzinami 07:00–15:00 oraz w weekendy, po wcześniejszym uzgodnieniu organizacyjnym z Zamawiającym, bez konieczności każdorazowego uzyskiwania odrębnej zgody?

Zmiana ta pozwoli na elastyczne planowanie prac i zwiększy pewność terminowej realizacji przedmiotu Umowy przy jednoczesnym zachowaniu zasad organizacyjnych obowiązujących na terenie Szpitala.

#### **Ad. 2**

Zamawiający dopuszcza wykonywania prac również poza godzinami 07:00–15:00 oraz w weekendy w

ogólnodostępnych miejscach jak np. ciągi komunikacyjne. Zamawiający dopuszcza również wykonywanie prac w powyższych godzinach i dniach w innych miejscach lecz po każdorazowym uzgodnieniu organizacyjnym z Zamawiającym.

**Pyt. 3**

**umowa par. 1**

Czy Zamawiający potwierdza, że obowiązek zapewnienia dostępności, o którym mowa w pkt 4, dotyczy wyłącznie zakresu usług realizowanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy i nie obejmuje infrastruktury oraz budynków pozostających w zarządzie Zamawiającego?

**Ad. 3**

Obowiązek zapewnienia dostępności dotyczy wyłącznie obszaru objętego pracami Wykonawcy.

**Pyt. 4**

**umowa par. 1**

Czy Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie powyższego zapisu poprzez wskazanie, że przeniesienie autorskich praw majątkowych dotyczy wyłącznie utworów wytworzonych przez Wykonawcę bezpośrednio na potrzeby realizacji niniejszej Umowy, z wyłączeniem narzędzi, metodologii, know-how, szablonów, procedur oraz innych materiałów wykorzystywanych przez Wykonawcę w ramach prowadzonej działalności?

Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie pól eksploatacji, na których następuje przeniesienie praw, zgodnie z art. 41 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

**Ad. 4**

Zamawiający informuje o zmianie zapisów par. 1 pkt.6 Załącznika nr 4 do SWZ

**Pyt. 5**

**umowa par. 2**

Prosimy o wskazanie, po której stronie leży zapewnienie rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz pokrycie kosztów uzgodnienia projektu.

**Ad. 5**

Zapewnienie rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz pokrycie kosztów uzgodnienia projektu leży po stronie Wykonawcy.

**Pyt. 6**

**umowa par. 2**

Czy Zamawiający potwierdza, że w dniu przekazania terenu budowy zapewnione będą wszelkie wymagane zgody administracyjne, zgody właścicielskie oraz uzgodnienia niezbędne do wykonania prac instalacyjnych, w szczególności dotyczące prowadzenia tras kablowych pomiędzy budynkami oraz wykonywania przepustów budowlanych?

**Ad. 6**

Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego zakres prowadzonych prac dotyczy tzw. instalacji wewnętrznych i w związku z tym nie są wymagane zgody administracyjne na prowadzenie tego typu prac. Planowane przez Zamawiającego podpisanie umowy na wykonanie prac instalacyjnych jest równoznaczne ze zgodą właścicielską. Zamawiający jest właścicielem terenu inwestycji.

**Pyt. 7**

**umowa par. 4**

W związku z zapisem pkt 3 dotyczącym obowiązku przywrócenia elementów budowlanych, wykończeniowych lub instalacyjnych do stanu sprzed rozpoczęcia prac, prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający prześle Wykonawcy dokumentację fotograficzną lub inną dokumentację obrazującą stan istniejący miejsc objętych pracami przed ich rozpoczęciem.

Pozwoli to na jednoznaczne ustalenie stanu wyjściowego infrastruktury oraz uniknięcie ewentualnych wątpliwości przy ocenie zakresu prac odtworzeniowych po zakończeniu realizacji robót.

**Ad. 7**

Zamawiający stoi na stanowisku, że Wykonawca powinien wykonać dokumentację fotograficzną obrazującą stan istniejący miejsc objętych pracami przed ich rozpoczęciem.

**Pyt. 8**

**umowa par. 4**

W związku z zapisem pkt 4 dotyczącym obowiązku odtworzenia powłok malarskich w sposób niewyróżniający się strukturą ani odcieniem od pozostałej powierzchni, zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie powyższego zapisu.

W praktyce technicznej miejscowe odtworzenie powłoki malarskiej w sposób całkowicie niewyróżniający się od pozostałej powierzchni może być niemożliwe do osiągnięcia, zwłaszcza w pomieszczeniach, w których powłoki malarskie były wykonywane w różnych okresach czasu i uległy naturalnym zmianom koloru pod wpływem światła i eksploatacji.

W związku z powyższym obecne brzmienie zapisu może prowadzić do sytuacji, w której od Wykonawcy wymagane byłoby wykonanie pełnego malowania pomieszczeń lub większych powierzchni, mimo że prace instalacyjne obejmują jedynie lokalne ingerencje w ściany. Taki zakres prac wykracza poza standardowy zakres robót odtworzeniowych i może wpływać na znaczące zwiększenie kosztów realizacji zamówienia.

W związku z powyższym proponujemy zmianę zapisu na następujące brzmienie:

„Po wykonaniu instalacji wszelkie przewierthy, bruzdy oraz powstałe ubytki zostaną zamknięte, uzupełnione oraz wyrównane. Wykonawca dokona odtworzenia powłoki malarskiej w miejscach ingerencji w sposób estetyczny i możliwie zbliżony kolorystycznie do istniejącej powierzchni, przy czym obowiązek ten dotyczy wyłącznie miejsc objętych ingerencją instalacyjną.”

Dodatkowo prosimy o informację, czy Zamawiający dysponuje dokumentacją dotyczącą terminów ostatniego malowania pomieszczeń objętych pracami, co pozwoliłoby na właściwe dopasowanie materiałów malarskich.

#### **Ad. 8**

Zamawiający informuje, że odtworzenie powłok w tym malarskich dotyczy punktowych/lokalnych miejsc ingerencji w struktury ścian/przegród. Zamawiający każdorazowo poinformuje Wykonawcę o kolorystyce używanych farb (na podstawie wzornika NCS). Zamawiający przewiduje, że struktura uzupełnień powinna być w postaci gładzi gipsowej.

#### **Pyt. 9**

##### **umowa par. 4**

W związku z zapisem pkt g dotyczącym obowiązku zabezpieczenia powierzonego mienia przed uszkodzeniem, utratą i dewastacją na każdym etapie realizacji prac, zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie warunków organizacyjnych realizacji robót.

Czy Zamawiający zapewni, że prace wykonywane przez Wykonawcę będą realizowane w wydzielonych częściach budynków, do których dostęp będą miały wyłącznie osoby upoważnione, co umożliwi właściwe zabezpieczenie mienia i materiałów znajdujących się na terenie prowadzonych prac?

Alternatywnie prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zapewnienie przez Wykonawcę dodatkowych środków zabezpieczenia, takich jak całodobowa ochrona lub monitoring miejsc prowadzenia prac, w celu ograniczenia ryzyka utraty lub dewastacji mienia znajdującego się na terenie realizacji robót.

#### **Ad. 9**

Zamawiający informuje, że prace będą wykonywane w budynku, w którym całodobowo są udzielane świadczenia medyczne przy ciągłej obecności personelu.

#### **Pyt. 10**

##### **umowa par. 4**

W związku z zapisem pkt 16 dotyczącym obowiązku uczestnictwa Wykonawcy w naradach koordynacyjnych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie częstotliwości ich organizowania.

Czy Zamawiający dopuszcza określenie w umowie maksymalnej częstotliwości narad koordynacyjnych, np. nie częściej niż raz w tygodniu, chyba że Strony uzgodnią inaczej w uzasadnionych przypadkach?

Doprecyzowanie powyższego zapisu pozwoli na właściwe zaplanowanie prac oraz zapewnienie udziału odpowiednich przedstawicieli Wykonawcy w spotkaniach koordynacyjnych.

#### **Ad. 10**

Częstotliwość obowiązku uczestnictwa Wykonawcy w naradach koordynacyjnych Zamawiający określa na nie częściej niż raz w tygodniu, chyba że Strony uzgodnią inaczej w uzasadnionych przypadkach.

#### **Pyt. 11**

##### **umowa par. 4**

W związku z zapisem pkt 20 dotyczącym obowiązku zorganizowania przez Wykonawcę pomieszczeń

szatni, sanitariatów oraz podręcznych magazynów, zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie warunków realizacji tego obowiązku na terenie Zamawiającego.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość bezpłatnego korzystania przez pracowników Wykonawcy z istniejących sanitariatów znajdujących się na terenie obiektu Zamawiającego?

Dodatkowo prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje możliwość nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy niewielkiego pomieszczenia na terenie obiektu, które mogłoby zostać wykorzystane jako podręczny magazyn materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji prac.

W przypadku braku takiej możliwości prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustawienie przez Wykonawcę tymczasowego zaplecza socjalnego i magazynowego (np. przenośnych sanitariatów lub kontenera) w miejscu wskazanym i zaakceptowanym przez Zamawiającego.

#### **Ad. 11**

Zamawiający wyraża zgodę na ustawienie przez Wykonawcę tymczasowego zaplecza socjalnego i magazynowego (przenośnego sanitariatu i kontenera) w miejscu wskazanym i zaakceptowanym przez Zamawiającego.

#### **Pyt. 12**

##### **umowa par. 4**

W związku z zapisem pkt 22 dotyczącym odpowiedzialności Wykonawcy za szkody powstałe w związku z prowadzonymi robotami, zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie powyższego zapisu.

Obecne brzmienie wskazuje na bardzo szeroki zakres odpowiedzialności Wykonawcy, obejmujący również sytuacje, na które Wykonawca może nie mieć wpływu (np. działania osób trzecich lub zdarzenia niezależne od Wykonawcy).

Czy Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie zapisu poprzez wskazanie, że odpowiedzialność Wykonawcy dotyczy wyłącznie szkód powstałych z winy lub w wyniku działania bądź zaniechania Wykonawcy lub osób, którymi się posługuje przy realizacji Umowy?

Proponujemy rozważenie następującego doprecyzowania zapisu:

„Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją robót wyłącznie w zakresie wynikającym z jego działania lub zaniechania oraz działania osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy.”

#### **Ad. 12**

Zamawiający informuje o zmianie zapisów par. 4 pkt.22 Załącznika nr 4 do SWZ

#### **Pyt. 13**

##### **umowa par. 4**

W związku z zapisem pkt 23 dotyczącym obowiązku zwrotu kosztów związanych z roszczeniami Zamawiającego lub osób trzecich, zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie powyższego zapisu. Obecne brzmienie może sugerować, że samo zgłoszenie roszczenia przez Zamawiającego lub osobę trzecią powoduje automatyczny obowiązek pokrycia przez Wykonawcę wszelkich kosztów z tym związanych. W naszej ocenie obowiązek taki powinien powstać dopiero w sytuacji, gdy odpowiedzialność Wykonawcy za powstanie szkody zostanie potwierdzona w sposób obiektywny.

W związku z powyższym prosimy o rozważenie zmiany zapisu poprzez wskazanie, że obowiązek zwrotu kosztów powstaje wyłącznie w przypadku potwierdzenia odpowiedzialności Wykonawcy prawomocnym orzeczeniem sądu lub zawartą pomiędzy Stronami ugodą.

Proponowane brzmienie zapisu:

„Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu uzasadnionych i udokumentowanych kosztów związanych z realizacją roszczeń Zamawiającego lub osób trzecich wyłącznie w przypadku, gdy odpowiedzialność Wykonawcy za powstanie szkody zostanie potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu lub ugodą zawartą pomiędzy Stronami.”

#### **Ad. 13**

Zamawiający informuje o zmianie zapisów par. 4 pkt.23 Załącznika nr 4 do SWZ

#### **Pyt. 14**

##### **umowa par. 4**

W związku z zapisem pkt 24 dotyczącym wykonywania przeglądów i konserwacji zamontowanych urządzeń w okresie gwarancji, zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie powyższego zapisu w zakresie kosztów materiałowych.

W naszej ocenie przeglądy okresowe obejmują czynności kontrolne i konserwacyjne, natomiast w trakcie

eksploatacji urządzeń mogą występować naturalne zużycia elementów eksploatacyjnych lub konieczność wymiany części zużywających się w wyniku normalnego użytkowania. Zakres oraz częstotliwość zużycia takich elementów nie jest możliwa do jednoznacznego oszacowania na etapie przygotowania oferty.

W związku z powyższym prosimy o rozważenie doprecyzowania zapisu poprzez wskazanie, że koszty materiałów eksploatacyjnych oraz części podlegających naturalnemu zużyciu w trakcie użytkowania urządzeń nie są objęte wynagrodzeniem umownym i będą rozliczane odrębnie po uprzedniej akceptacji Zamawiającego.

Proponowane doprecyzowanie zapisu:

„Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest do wykonywania przeglądów oraz czynności konserwacyjnych zamontowanych urządzeń w okresie gwarancji. Koszty materiałów eksploatacyjnych oraz części podlegających naturalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji urządzeń nie są objęte wynagrodzeniem umownym i mogą być rozliczane odrębnie po uprzedniej akceptacji Zamawiającego.”

#### **Ad. 14**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pyt. 15**

##### **umowa par. 8**

W związku z zapisem pkt 11 dotyczącym obowiązku dostarczenia protokołów odbioru robót oraz oświadczeń Podwykonawców do Biura Podawczego Szpitala, zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie formy przekazywania tych dokumentów.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania protokołów odbioru robót oraz oświadczeń Podwykonawców w formie elektronicznej, podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub systemu elektronicznego obiegu dokumentów?

Wprowadzenie takiej możliwości usprawni obieg dokumentów pomiędzy Stronami oraz pozwoli na szybsze procedowanie rozliczeń związanych z realizacją Umowy.

Proponujemy doprecyzowanie zapisu poprzez dodanie możliwości przekazywania dokumentów w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, równoważnej z formą pisemną.

#### **Ad. 15**

Zamawiający przewiduje przekazywanie dokumentów w formie papierowej.

#### **Pyt. 16**

##### **umowa par. 9**

W związku z zapisem pkt 8 dotyczącym zakresu obowiązków Wykonawcy w okresie gwarancji, zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie powyższego zapisu.

W obecnym brzmieniu zapis może sugerować, że Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów napraw, przeglądów, konserwacji oraz materiałów, niezależnie od przyczyny powstania usterki lub charakteru zużycia elementów. W naszej ocenie zakres odpowiedzialności Wykonawcy powinien być ograniczony do elementów objętych gwarancją oraz wynikających z wad urządzeń lub robót wykonanych przez Wykonawcę.

Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie, jakie „inne urządzenia” objęte są obowiązkiem bezpłatnej konserwacji, ponieważ obecny zapis nie wskazuje jednoznacznie zakresu tych urządzeń.

Dodatkowo wskazujemy, że materiały eksploatacyjne oraz elementy podlegające naturalnemu zużyciu w trakcie użytkowania urządzeń nie powinny być objęte bezpłatnym świadczeniem w ramach gwarancji.

W związku z powyższym prosimy o rozważenie doprecyzowania zapisu poprzez wskazanie, że:

- obowiązek bezpłatnej naprawy lub wymiany dotyczy wyłącznie elementów objętych gwarancją,
- przeglądy wykonywane są zgodnie z wymaganiami producenta w odniesieniu do urządzeń objętych przedmiotem Umowy,
- koszty materiałów eksploatacyjnych oraz elementów podlegających naturalnemu zużyciu nie są objęte zakresem gwarancji.

#### **Ad. 16**

Zamawiający informuje o zmianie zapisów par. 9 pkt.8 Załącznika nr 4 do SWZ

Zamawiający potwierdza że:

- obowiązek bezpłatnej naprawy lub wymiany dotyczy wyłącznie elementów objętych gwarancją,
- przeglądy wykonywane są zgodnie z wymaganiami producenta w odniesieniu do urządzeń objętych przedmiotem Umowy,

– koszty materiałów eksploatacyjnych oraz elementów podlegających naturalnemu zużyciu są objęte zakresem gwarancji.

#### **Pyt. 17**

##### **umowa par. 10**

„W umowie jest zapis:

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną:
  - a) w wysokości 20% kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 niniejszej umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
  - b) w wysokości 0,15% kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 niniejszej umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu zleconych robót względem terminu ustalonego na podstawie §2 ust. 1 - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
  - c) w wysokości 0,15% kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 niniejszej umowy w przypadku opóźnienia w usunięciu wad, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia w którym wada miała być usunięta.
  - d) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5 % kwoty brutto, o której mowa w § 8 ust. 2, za każdy taki stwierdzony przypadek,
  - e) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,5 % kwoty brutto, o której mowa w § 8 ust. 2, za każdy taki stwierdzony przypadek,
  - f) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,5% kwoty brutto, o której mowa w § 8 ust. 2, za każdy taki stwierdzony przypadek.
  - g) za każdy dzień zwłoki w przedstawieniu listy osób oraz kopii umów z tymi pracownikami zatrudnionych u Wykonawcy na podstawie umowy o pracę w wysokości 0,1% kwoty brutto o której mowa w § 8 ust. 2, za każdy taki stwierdzony przypadek”

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę przedmiotowego zapisu poprzez wskazanie, że kara umowna będzie naliczana **od wartości elementu lub części przedmiotu Umowy, którego dotyczy dane naruszenie**, a nie od całkowitej wartości Umowy.

#### **Ad. 17**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pyt. 18**

##### **umowa par. 12**

W związku z zapisami pkt 2 dotyczącymi możliwości zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie uzupełnienia katalogu przesłanek o sytuację związaną z brakiem dostępności urządzeń lub komponentów na rynkach światowych.

W praktyce rynkowej, szczególnie w przypadku urządzeń sieciowych i komponentów infrastruktury IT, mogą występować okresowe ograniczenia w dostępności sprzętu u producentów lub dystrybutorów, na które Wykonawca nie ma wpływu, mimo dochowania należytej staranności przy zamawianiu urządzeń.

W związku z powyższym prosimy o rozważenie dodania zapisu w następującym brzmieniu:

„i) braku dostępności na rynku urządzeń lub komponentów niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, wynikającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności z globalnych zakłóceń łańcuchów dostaw lub opóźnień produkcyjnych producentów – o czas niezbędny do ich dostarczenia, udokumentowany przez Wykonawcę.

#### **Ad. 18**

Zamawiający informuje o zmianie zapisów par. 12 pkt.1 ppkt. 2 i) Załącznika nr 4 do SWZ

#### **Pyt. 19**

##### **umowa par. 13**

W związku z zapisami pkt 2 dotyczącymi obowiązków Wykonawcy w zakresie ochrony danych osobowych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie powyższych postanowień.

Obecne brzmienie wskazuje wyłącznie na obowiązki Wykonawcy, natomiast w przypadku przetwarzania danych osobowych w trakcie realizacji Umowy Zamawiający pełni rolę administratora danych i również posiada określone obowiązki wynikające z przepisów RODO.

Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie zapisu poprzez wskazanie, że Wykonawca przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych przez Zamawiającego oraz zgodnie z jego udokumentowanymi poleceniami, natomiast Zamawiający jako administrator danych zapewnia zgodność przetwarzania danych z obowiązującymi przepisami prawa?

Proponujemy rozważenie uzupełnienia zapisu o postanowienie wskazujące, że Strony zobowiązują się do współdziałania w zakresie zapewnienia ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

**Ad. 19**

Zamawiający informuje o zmianie zapisów par. 13 Załącznika nr 4 do SWZ

**Pyt. 20**

**umowa par. 15**

W związku z zapisami § 15 dotyczącymi terminu obowiązywania Umowy, zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie powyższego postanowienia.

W § 15 wskazano, że Umowa zostaje zawarta na okres 180 dni liczony od daty „od ... do ...”, natomiast w § 2 ust. 2 termin realizacji odnosi się do okresu liczonego od dnia przekazania terenu budowy Wykonawcy.

W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych prosimy o doprecyzowanie, czy termin 180 dni realizacji przedmiotu Umowy liczony jest od dnia podpisania Umowy, czy od dnia przekazania terenu budowy Wykonawcy.

**Ad. 20**

Zamawiający informuje o zmianie zapisów par. 13 Załącznika nr 4 do SWZ

**Pyt. 21**

**umowa par. 18**

W związku z zapisem § 18 dotyczącym obowiązku zapoznania pracowników, podwykonawców oraz innych osób zaangażowanych w realizację Zamówienia z Regulaminem Zgłoszeń Wewnętrznych obowiązującym u Zamawiającego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie, gdzie przedmiotowy regulamin jest dostępny lub o jego przekazanie Wykonawcy.

Brak dostępu do wskazanego dokumentu uniemożliwia realizację obowiązku zapoznania z nim osób uczestniczących w realizacji Umowy.

**Ad. 21**

Zgodnie z Rozdziałem III SWZ pkt 4 ppkt 9), Regulaminy obowiązujące u Zamawiającego dostępne są w Sekretariacie Zarządu Szpitala.

**Pyt. 22**

Dotyczy wymagania:

„dla okablowania światłowodowego wymagane jest przedstawienie certyfikatów niezależnych instytucji potwierdzających parametry normatywne dla pigtali i kabli krosowych światłowodowych”

Pytanie: Czy Zamawiający za równoważne do powyższego wymagania uzna przedstawienie deklaracji zgodności z normami dla systemu okablowania PN-EN 50173-1:2018, ISO/IEC 11801-1:2017, ANSI/TIA 568.3-D:2018?

**Ad. 22**

Tak, Zamawiający uzna przedstawienie deklaracji zgodności z normami dla systemu okablowania PN-EN 50173-1:2018, ISO/IEC 11801-1:2017, ANSI/TIA 568.3-D:2018.