

Kolno, dnia 19.03.2026 r.

PZD.26.3.2026

## **ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SWZ**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej „ustawą” na realizację zadania pn.: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1880B ul. M. Konopnickiej W Kolnie – ETAP II”*

Informuję, że do Zamawiającego w dniu 19.03.2026 r. wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ”). Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy udziela odpowiedzi:

**Pyt. nr 1.** Proszę o podanie średnicy słupków do znaków pionowych.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający informuję, że średnica słupków do znaków pionowych powinna wynosić 60,3 mm (zgodnie z SST D-07.02.01).

**Pyt. nr 2.** Wg SST D. 03.01.01

pkt 2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów, objętych niniejszą SST są:

- przepust rurowy PEHD śred. 40 cm,

Natomiast w przedmiarze poz. 60 jest: rura PP śred. 0,4 m

Prosimy o wskazanie jaka ma być rura na przepust.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający informuję, że przepusty wykonane powinny być z rury PEHD (zgodnie z SST D-03.01.01).

Niniejsza odpowiedź i wyjaśnienia służą interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszą odpowiedzią i wyjaśnieniami.

**DYREKTOR PZD W KOLNIE**

**mgr Grzegorz Kulągowski**