

**PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SWZ (1)**

Dotyczy: zamówienia na dostawę kruszywa dolomitowego w ilości 2000 Mg wraz z wbudowaniem

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące treści SWZ. Treść pytań oraz odpowiedź Zamawiającego przedstawione zostały poniżej.

**Pytanie 1**

Prosimy o określenie maksymalnego czasu przystąpienia do realizacji od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego (np. 24 h / 48 h).

Odpowiedź:

Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie przystąpić do realizacji zadania po zgłoszeniu przez Zamawiającego.

**Pytanie 2**

Prosimy o wskazanie minimalnej wymaganej dziennej ilości wbudowanego kruszywa (Mg/dzień).

Odpowiedź:

Zamawiający nie ustalił minimalnej ilości dziennej.

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający przewiduje konieczność prowadzenia robót jednocześnie w więcej niż jednej lokalizacji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia robót w więcej niż jedna lokalizacja.

**Pytanie 4**

Jakie wskaźniki zagęszczenia będą wymagane? W jaki sposób będą przeprowadzane badania i kto ponosi ich koszt?

Odpowiedź:

Wymagany przez Zamawiającego wskaźnik zagęszczenia wbudowanego kruszywa wynosi 0,97. Koszt badań ponosi Zamawiający.

**Pytanie 5**

Prosimy o wskazanie wymaganych parametrów fizykomechanicznych kruszywa (LA, mrozoodporność, nośność, zawartość pyłów).

Odpowiedź:

Kruszywo ma posiadać parametry ujęte w SST.

**Pytanie 6**

Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia polegającego na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat robót obejmujących dostawę i wbudowanie kruszywa w ilości min. np. 1500–2000 Mg?

Odpowiedź:

Nie. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.



#### Pytanie 7

W związku z zapisem dotyczącym obowiązku realizacji robót przy użyciu sprzętu zmechanizowanego zwracamy się z prośbą o jednoznaczne określenie, jakim potencjałem technicznym w zakresie sprzętu do rozkładania i zagęszczania kruszywa powinien dysponować Wykonawca. Prosimy w szczególności o wskazanie: – czy Zamawiający wymaga zastosowania rozkładarki do kruszywa (układarki) – minimalnych parametrów technicznych sprzętu (np. masa walca, szerokość robocza rozkładarki, typ równiarki), Powyższe informacje są niezbędne do prawidłowej kalkulacji ceny ofertowej oraz zapewnienia porównywalności złożonych ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga stosowania układarki przy wbudowaniu kruszywa.

Do zagęszczania Zamawiający dopuszcza zagęszczarki jak również walce stalowe o wadze minimum 3,5 Mg. Do wbudowania niezbędni są też co najmniej dwaj robotnicy fizyczni dysponujący łopatami w celu zgrnięcia wolnego kruszywa z poboczy.

#### Pytanie 8

W związku z rozliczaniem wynagrodzenia na podstawie faktycznie wykonanych ilości kruszywa prosimy o jednoznaczne określenie sposobu weryfikacji i rozliczania dostarczonego oraz wbudowanego materiału. Prosimy w szczególności o wskazanie: – czy ilość kruszywa będzie rozliczana na podstawie ważenia na legalizowanej wadze (jeżeli tak – po czyjej stronie leży zapewnienie wagi), – czy dopuszcza się rozliczenie na podstawie dokumentów WZ z kopalni, – kto i w jakim czasie będzie potwierdzał ilości do rozliczenia. Powyższe informacje są niezbędne do prawidłowego skalkulowania ceny ofertowej oraz uniknięcia rozbieżności na etapie realizacji zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający może zażądać zważenia samochodu z kruszywem przeznaczonym do wbudowania we wskazanym punkcie na terenie Gminy Jastków. Zamawiający dopuszcza również potwierdzenia transportu na podstawie WZ z kopalni.

#### Pytanie 9

Mając na uwadze charakter robót polegających na wbudowaniu kruszywa w pasie drogowym oraz konieczność zapewnienia właściwego zagęszczenia i profilowania, prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia nadzoru przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej.

Odpowiedź:

Wykonawca nie ma konieczności zapewnienia nadzoru przedmiotowych robót przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej (wykonawcze).

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zmienia SWZ uwzględniając odpowiedzi na pytania oraz zmienia zapis dotyczący terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą na:

14.2. Termin składania ofert: 05.03.2026 r. godz. 10:00

14.3. Termin otwarcia ofert: 05.03.2026 r. godz. 11:00

15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 03.04.2026 r.