



# URZĄD MIASTA LIMANOWA

34-600 LIMANOWA, ul. Jana Pawła II 9, tel. 18/ 337-20-54

Nasz znak: SZP.271.1.1.5.2026

Limanowa, dnia: 19 lutego 2026 r.

Zamawiający:

**Miasto Limanowa**  
**ul. Jana Pawła II 9**  
**34-600 Limanowa**

## **Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego**

na modernizację kompleksu sportowego „Moje Boisko –  
Orlik 2012” przy ul. Zygmunta Augusta w Limanowej -  
wszyscy -

**Sprawa:** wyjaśnienia treści SWZ.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  
– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1320; zwana dalej: ustawą Pzp),  
Zamawiający przekazuje poniżej **treść zapytań do treści SWZ**, które wpłynęły do  
Zamawiającego **wraz z wyjaśnieniami:**

### **Pytanie 11:**

Jedynym skutecznym sposobem rzetelnej oceny jakości oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej już na etapie składania ofert, a tym samym ograniczenia ryzyka wyboru wykonawców posługujących się materiałami o zaniżonych parametrach, jest zobowiązanie oferentów do przedłożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

Wprowadzenie takiego obowiązku - w trybie art. 106 ustawy Prawo zamówień publicznych - pozwoli na weryfikację jakości proponowanego systemu jeszcze przed wyborem najkorzystniejszej oferty.

W związku z powyższym zasadne jest dokonanie modyfikacji SWZ poprzez wprowadzenie wymogu złożenia wraz z ofertą określonych przedmiotowych środków dowodowych, potwierdzających jakość oferowanego produktu oraz zgodność systemu nawierzchni z trawy syntetycznej z wymaganiami Zamawiającego, w szczególności:

1. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycje z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnie;
2. Aktualny certyfikat FIFA PREFERRED PROVIDER – FPP;
3. Atest PZH dla sztucznej trawy oraz granulatu gumowego EPDM z recyklingu;
4. Raport z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa, shock pad, brak wypełnienia) przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), potwierdzający wszystkie wymagane parametry oraz potwierdzający zgodność systemu z normą PN-EN 15330-1:2013;
5. Raport z badań laboratoryjnych potwierdzających spełnienie wymogów FIFA Quality Programme for Football Turf dotyczący oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej wykonanych przez akredytowane przez FIFA laboratorium (np. Labosport, ISA Sport, Sportlabs) potwierdzające jakość produktu na najwyższym poziomie FIFA Quality Pro – edycja 2015 (dostępny na [www.FIFA.com](http://www.FIFA.com)) wraz z potwierdzeniem wszystkich wymaganych parametrów technicznych;
6. Karta techniczna oferowanego modelu trawy potwierdzoną przez jej producenta;
7. Dokument wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium/Instytut potwierdzający, że oferowana sztuczna trawa nadaje się w 100% do recyklingu;
8. Raport z badań przeprowadzony przez niezależne (i akredytowane) laboratorium potwierdzające, że trawa syntetyczna w pełni spełnia wymagania normy EN 71 part 3: 2019 +A1: 2021: Migracja określonych pierwiastków;
9. Raport z badań przeprowadzony przez niezależne (i akredytowane) laboratorium potwierdzające, że trawa syntetyczna spełnia wymagania Rozporządzenie (WE) REACH z 2006 r lub nowsze w zakresie zawartości wielopierścieniowych węglowodanów aromatyzowanych (WWA).

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą dokumentów na potwierdzenie spełnienia przez oferowane nawierzchnie wymagań określonych w SWZ. Wszystkie oferowane materiały, urządzenia oraz roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa oraz normami obowiązującymi na dzień odbioru końcowego. Wszystkie materiały wykorzystane do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być dopuszczone do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wymaganiami SWZ, a ich zatwierdzenie do realizacji zamówienia będzie następowało na bieżąco przez Inspektora Nadzoru.

**Pytanie 12:**

Czy można zastosować naświetlacze innego producenta przy zachowaniu żądanych parametrów przez inwestora?

**Odpowiedź:**

Tak, można zastosować naświetlacze innego producenta przy zachowaniu żądanych parametrów.

**Pytanie 13:**

Proszę o uszczegółowienie opisu do projektu: remont piłkochwyków na boisku do gry w piłkę nożną. Należy zdemontować istniejące siatki piłkochwyków, następnie po usunięciu nawierzchni boiska zastabilizować na nowo słupy piłkochwyków i zamontować nowe siatki. Wymiary piłkochwyków - tutaj Zamawiający nie określił ilości prac.

**Odpowiedź:**

W ramach zamówienia należy zdemontować istniejące siatki piłkochwyków, następnie po usunięciu nawierzchni boiska zastabilizować na nowo istniejące słupy piłkochwyków i zamontować nowe siatki. Wymiary piłkochwyków: h=6m, długość=20m, szt. 2.

**Pytanie 14:**

Remont istniejącego ogrodzenia. Należy zdemontować i zutylizować istniejącą siatkę ogrodzeniową plecioną, czy nowa siatka ma być tożsama z istniejącą ?

**Odpowiedź:**

Tak, nowa siatka ma być tożsama z istniejącą.

**Podpis elektroniczny**

Z up. Burmistrza Miasta

Agnieszka Dominik

Główny Specjalista

**Otrzymują:**

1/ <https://ezamowienia.gov.pl/pl/>

– strona internetowa prowadzonego postępowania

2/ a/a