

KPP_WARIANT 2

LEGENDA :

- okno dymowe
- okno o odporności ogniowej
- nowo-projektowane drzwi
- drzwi do likwidacji
- ściany do likwidacji
- ściany do realizacji
- nowo-projektowane hydranty
- wymiana izolacji termicznej ścian zewnętrznych na wełnę mineralną

OZNACZENIA DRÓG EWAKUACYJNYCH WG. NORMY PN-EN ISO 7010:2012: PIKTOGRAMY NA TABLICZCE PCV 1MM, FOTOLUMINESCENCYJNE O WYMIARACH: -380X200MM DLA PIKTOGRAMÓW ŁĄCZONYCH- 200X200MM DLA POZOSTAŁYCH OZNACZEN

- E001/E002
- E100
- E101/E106
- E102/E107
- E103/E108
- F001 - GAŚNICA
- F002 - HYDRANT WEWNĘTRZNY 25
- F005 - ALARM POŻAROWY
- AC052 - ZAKAZ UŻYWANIA WINDY DO CEŁÓW EWAKUACYJNYCH
- NAWODNIONY PION GAŚNICZY 52

przebudowa toalet i aneksu kuchennego

szacht wentylacyjny p.poż.

wymiana izolacji termicznej ścian zewnętrznych na wełnę mineralną gr. 16 cm

nawodniony pion gaśniczy

szacht wentylacyjny p.poż.
dźwign dla ekip ratow.
PN-EN 81-72:2020-12

izolacja termiczna z wełny mineralnej min. gr. 16 cm

wymiana izolacji termicznej ścian zewnętrznych na wełnę mineralną gr. 16 cm

<p>FORUM-AKCENT PRACOWNIA PROJEKTOWA ROMUALD SACZEWA ul.Obrotycka 14B, 71-684 Szczecin tel:60557923, NIP 8511143035 REGON 810693690</p>	NAZWA: PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU O KŁATKĘ EWAKUACYJNĄ Z SZYBEM WINDOWYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ZLOKALIZOWANEGO W SZCZECINIE PRZY UL. WAWRZYŃNIAKA 14,14a	
	ADRES: UL. WAWRZYŃNIAKA 14, 70-392 SZCZECIN	
	DZ.NR 135/1 ORAZ 135/2, OBRĘB: 1023 SZCZECIN-SRÓDMIEŚCIE	
	FAZA: KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA w.2	
	BRANŻA: ARCHITEKTURA	
	NAZWA RYSUNKU: RZUT VII PIĘTRA +21,34	
	DATA: LISTOPAD 2024r.	
	SKALA: 1:100	
	Imię i nazwisko: _____	
	<p>Projektant: mgr inż. arch. Romuald Saczewski Opracował: mgr inż. arch. Tomasz Melnicki</p>	

OPRACOWANIE PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. KOPLOWANIE ORAZ WSKŁĘSIWKORZYSTANIE IDEI ZAWARTYCH W NIM BEZ POZWOLENIA BEZ PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PROJEKTU JEST ZABRONIONE.