



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa Centrum Kultury w Dynowie – etap I

Nr sprawy: SG. 271.4.2026

Dynów, 2026.03.12

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZADANE PYTANIA WYKONAWCÓW)

Gmina Miejska w Dynowie informuje, iż w dniu 09.03.2026 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych poniżej podano treść zapytań i odpowiedzi bez ujawniania źródła.

Pytanie nr 1:

„W przedmiarze brakuje folia kubelkowej. Proszę o uzupełnienie.”

Odpowiedź 1:

Folię kubelkową ujęto w poz. 12.2.3 pierwotnego przedmiaru robót – ilość 636,66 m².

Pytanie nr 2:

„W przedmiarze brakuje ścian żelbetowych grubości 15 cm.”

Odpowiedź 2:

W projekcie nie występują ściany żelbetowe gr. 15 cm.

Pytanie nr 3:

„Pozycja 4.26 w obliczeniach jest omyłka. Dla pozycji W.R.2 winien być mnożnik 9 a nie 6.”

Odpowiedź 3:

Przedmiar robót zweryfikowano we wskazanym zakresie, co zostało skorygowane w poz. 1.1.1. załączonego przedmiaru robót (data opracowania przedmiaru robót 09.03.2026 r.)

Pytanie nr 4:

„Pozycja 4.4.5.1 w obliczeniach jest omyłka. Dla pozycji B.1.6 wymiar winien być 0,24x0,5 a nie 0,24x0,4”

Odpowiedź 4:

Przedmiar robót zweryfikowano we wskazanym zakresie, co zostało skorygowane w poz. 1.2.1., 1.3.1., 1.3.2. oraz 1.3.3. załączonego przedmiaru robót (data opracowania przedmiaru 09.03.2026 r.).



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa Centrum Kultury w Dynowie – etap I

Pytanie nr 5:

„Brak w przedmiarze elementów z rysunku K-82”

Odpowiedź 5:

Przedmiar robót zweryfikowano we wskazanym zakresie, co zostało skorygowane w poz. 1.13.1 - 1.13.6. załączonego przedmiaru robót (data opracowania przedmiaru 09.03.2026 r.).

Pytanie nr 6:

„Proszę o weryfikację obliczeniową pozycji 4.59, 4.61, 4.63, 4.65, 4.77”

Odpowiedź 6:

Przedmiar robót zweryfikowano we wskazanym zakresie i w załączeniu uzupełnia się skorygowany przedmiar robót (data opracowania przedmiaru 09.03.2026 r.).

Sposób dokonania korekty przedmiaru został przedstawiony w załączniku tj. plik „Zał. pomocniczy do przedmiaru z dnia 09.03.2026 r.”.

Dodatkowo Zamawiający załącza:

- 1) brakujące rysunki, które stanowią uzupełnienie do odpowiedzi na pytanie nr 21 udzielonej dnia 06.03.2026 r., folder: „Uzupełnienie rys. do odpowiedzi z dnia 06.03.2026 r.”,
- 2) skorygowany rys. K-83, uzupełniony o rewizję w zakresie zestawienia stali (Plik: 2026.03.11_PW-K_83).

* W celu umożliwienia Państwu uwzględnienia powyższych zmian w treści przygotowywanych ofert ~~termin składania ofert ulega przedłużeniu~~ i upływa dnia _____ r. o godz.

* Zważywszy, że uwzględnienie powyższych zmian w treści przygotowywanych przez Państwa ofert nie wymaga dodatkowego czasu, dotychczasowy termin składania ofert **pozostaje bez zmian.**

Z poważaniem:
BURMISTRZ MIASTA


.....**Zygmunt Frańczak**.....

(podpis kierownika Zamawiającego)