

**Wyjaśnienie nr 1 w postępowaniu:  
„Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Wola Krzysztoporska”**

**I.**

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu otrzymał następujące pytania:

1. Jakiej sztywności mają być rury do budowy kanalizacji sanitarnej ponieważ w specyfikacji str. 28 napisano SN8, natomiast w projekcie technicznym str.4 SN8?
2. W dokumentacji technicznej brak rysunku nr 5 str. 27 prosimy o uzupełnienie.
3. Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób włączyć przyłączy przykanalika S3-ZK4 na rzędnej z profilu rys. 3.0 204,90 do rzędnej dna kanału w studni s3 z profile kanału rys. 2.0 rzędna 205,55 czyli o 65 cm wyżej?
4. Sytuacja analogiczna do powyższego pytania: ZK1-TR1 (205,10 vs 205,75), ZK2-TR2 (205,07 vs 205,72), ZK3-TR3 (204,97 vs 205,62), ZK5-TR4 (204,82 vs 205,47).
5. Proszę o wyjaśnienie i propozycje wykonania studni S2 DN1000 o głębokości całkowitej H=0,5 m oraz S1 H=0,65 m włącznie z kanałem DN200, oraz zwieńczeniem w postaci włazu D400 z płytą pokrywową. Fizycznie nie wykonalna jest budowa takiej studni w jakiegokolwiek technologii.
6. Czy Zamawiający zaakceptuje przewiert dla rury osłonowej wodociągu PE160 wykonany z rury PE250 zamiast PE355?
7. Prosimy o przestanie badań geologicznych.
8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8?
9. Prosimy o przestanie warunków odtworzenia nawierzchni.
10. Czy Zamawiający będzie pobierał opłatę za zajęcie pasa drogowego podczas prowadzenia robót?
11. W przedmiarach dotyczących sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej jest pozycja dotycząca odwodnienia wykopów. Ze względu na brak w dokumentacji warunków hydrogeologicznych prosimy o doprecyzowanie ilości igłofiltrów oraz czasu pompowania.
12. Według warunków technicznych posadowienie rur w gruncie powinno być wykonane poniżej poziomu przemarzania gruntu, natomiast rury posadowione płycej należy ocieplić warstwą keramzytu. Prosimy o wskazanie, które odcinki sieci i przyłączy należy ocieplić.

**Odpowiedź: Na powyższe pytania Zamawiający udzieli odpowiedzi w kolejnych wyjaśnieniach.**

**II.**

Wobec powyższego terminy: składania ofert, otwarcia ofert oraz związania ofertą, określone w rozdziałach XVII. i XVIII. SWZ oraz w punktach 8.1., 8.3. i 8.4. ogłoszenia o zamówieniu, ulegają zmianie na:

Termin składania ofert: do dnia 12.03.2026 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 12.03.2026 r. o godzinie 10:15

Termin związania ofertą: do dnia 10.04.2026 r.

**Zastępca Wójta Gminy Wola Krzysztoporska  
Mieczysław Warszada**