



Janczewie, dn. 10.08.2022 r.

## PROTOKÓŁ NR 100

robót związanych z zabezpieczeniem gazociągu w/c DN 400 MOP 5,5 MPa  
relacji Mory - Wola Karcewska  
w miejscowości: Janczewie, gm. Lesznowola, ul. Brzozowa

### Komisja w składzie:

1. Tomasz Tokarski Przedstawiciel GAZ-SYSTEM S.A. O/Rembelszczyzna
2. Krzysztof Jackowski Przedstawiciel Spółdzielni Własności i Pracy
3. Przedstawiciel

przeprowadziła w dniu 10.08.2022 odbiór prac zgodnie z zatwierdzonym uzgodnieniem i dokumentacją techniczną uzgodnioną pod numerem: OR-DL.404.5.2022.73 z dnia 01.06.2022

Prace polegające na budowie odkrycia kontrolne gaz. w/c DN 400 wykonano poprzez odkrycie gazociągu w/c DN 400 celem pomiaru niedrugi posadowienia

prowadząc prace w uzgodnionej odległości od gazociągu wysokiego ciśnienia.

Przykrycie gazociągu w/c 109 cm.

Na tym odbiór uznaje za dokonany z wynikiem pozytywnym:

Dział Eksploatacji Sieci  
Specjalista

1. Tomasz Tokarski
- 2.
- 3.
- 4.

Operator Gazociągów Przesyłowych  
GAZ-SYSTEM S.A.  
Oddział w Rembelszczyźnie  
ul. Jana Kazimierza 578, 05-126 Nieporęt,  
Rembelszczyzna  
tel. 22 767 08 01; faks 22 767 09 52

Adres Siedziby  
ul. Mszczonowska 4  
02-337 Warszawa  
tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06

Zarząd Spółki  
Prezes Zarządu: Tomasz Stępień  
Wiceprezes Zarządu: Krzysztof Jackowski  
Wiceprezes Zarządu: Marcin Kapkowski  
Wiceprezes Zarządu: Artur Zawartko

