



IZ.271.60.2025

PYTANIE I ODPOWIEDŹ

**Dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert na wykonanie robót budowlanych dotyczących realizacji zadania pn.:
"Rozbudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego, ul. Starzyńskiego 10, 42-224 Częstochowa" – III postępowanie**

Informuję, że wpłynęło następujące pytanie dot. ww. postępowania:

Pytanie nr 1

W związku z prowadzonym postępowaniem i udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami w poprzednich postępowaniach prosimy o dopuszczenie nawierzchni o wysokości włókna min. 40 mm.

Zgodnie z wytycznymi programu FIFA Quality oraz wymaganiami normy EN 15330-1, decydujące znaczenie dla jakości i bezpieczeństwa nawierzchni sportowej mają właściwości użytkowe całego systemu. Minimalna wysokość włókna wynosząca 40 mm jest uznanym standardem stosowanym w systemach certyfikowanych przez FIFA i spełnia wszystkie wymagania eksploatacyjne dla nawierzchni piłkarskich.

Wprowadzenie wymogu 45–50 mm niepotrzebnie zawęży konkurencję i eliminuje rozwiązania zgodne z międzynarodowymi standardami, które w praktyce są stosowane na wielu obiektach. Dopuszczenie trawy o wysokości włókna od 40 mm zapewni Zamawiającemu uzyskanie produktu spełniającego zarówno normy europejskie, jak i światowe wytyczne jakościowe, bez wpływu na parametry użytkowe boiska.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający podtrzymuje parametry trawy, wymagana wysokość włókna 45-50 mm.

Zatwierdził:
(-) Michał Konieczny
Naczelnik Wydziału
Inwestycji i Zamówień Publicznych

Sporządziła:
Monika Bilnik

