



IZ.271.60.2025

PYTANIE I ODPOWIEDŹ

**Dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert na wykonanie robót budowlanych dotyczących realizacji zadania pn.:
"Rozbudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego, ul. Starzyńskiego 10, 42-224 Częstochowa" – III postępowanie**

Informuję, że wpłynęły następujące pytania dot. ww. postępowania:

Pytanie nr 2

Z uwagi na ograniczoną dostępność, zwłaszcza w tak krótkim terminie, jaki jest przewidziany na realizację zadania granulatu EDM z recyklingu w kolorze jasno-szarym, proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie do zasypu trawy granulatu EPDM z recyklingu w kolorze ciemno szarym/grafitowym?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający wymaga realizacji zgodnie z dokumentacją projektową. Zasyp trawy piaskiem kwarcowym oraz granulatem EPDM szary z recyklingu.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający będzie wymagał utylizacji sztucznej trawy oraz kruszywa z rozbiórki, czy dopuszcza przekazanie materiałów do dalszego wykorzystania?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający zgodnie z dokumentacją i pozycją przedmiaru wymaga utylizacji zdemontowanej sztucznej trawy i zasypu.

Zatwierdził:
(-) Michał Konieczny
Naczelnik Wydziału
Inwestycji i Zamówień Publicznych

Sporządziła:
Monika Bilnik