



Częstochowa, 2025-04-07

IZ.271.7.2025

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: „Rozbudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego, ul. Starzyńskiego 10, 42-224 Częstochowa”.

Informuję, że wpłynęły następujące pytania dot. ww. postępowania:

Pytanie nr 12:

Prosimy o dopuszczenie do postępowania podkładu amortyzacyjnego trawy syntetycznej, wykonanego z polietylenu z otworami drenażowymi.

Przepuszczalność wody przez cały system wynosi >1600mm/h wody co gwarantuje właściwe odprowadzanie wody przez system

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Zamawiający wymaga zamontowania pod trawą podkładu elastycznego (Shock-pad) prefabrykowanego o grubości min 10 mm, będącego częścią systemu nawierzchni (sztuczna trawa + shock-pad) o parametrach potwierdzonych przez niezależne akredytowane laboratorium.

(-) Michał Konieczny

Naczelnik

Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych

Otrzymują:

1. E-Zamówienia
2. Aa

M.B.