



Koszęcin, dnia 03 kwietnia 2026 r.

IZ.271.3.2026

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Koszęcin”

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Co Zamawiający ma na myśli w pozycji przedmiaru: „Aktualizacja projektu wykonawczego”. Co należy konkretnie wykonać i wycenić?

Odpowiedź na pytanie 1: W przypadku zastosowania przez Wykonawcę innych oprav oświetlenia ulicznego, niż w projekcie technicznym, Wykonawca opracuje i zaktualizuje projekt techniczny zgodnie z zastosowanymi opravami, a także opracuje i przekaże Zamawiającemu obliczenia fotometryczne zastosowanych oprav.

2. Prosimy potwierdzić, że przewidziane roboty budowlane na każdym z zakresów tego postępowania odbywają się na drogach gminnych.

Odpowiedź na pytanie 2: Zamawiający informuje, że na ul. Słonecznej w Rusinowicach realizacja budowy oświetlenia częściowo będzie realizowana w pasie drogi powiatowej, pozostałe na terenach gminnych.

3. Czy Zamawiający posiada zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu?

Odpowiedź na pytanie 3: Zamawiający nie posiada zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu.

4. Czy wykonawca ponosi koszty zajęcia pasa drogowego?

Odpowiedź na pytanie 4: Zamawiający informuje, że Wykonawca ponosi koszty zajęcia pasa drogowego na drogach powiatowych, na warunkach określonych przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

5. Czy montowane oprawy dla tego postępowania mają posiadać redukcję mocy? Jeśli tak to w jakich godzinach?

Odpowiedź na pytanie 5: Montowane oprawy nie mają posiadać redukcji mocy.

Dodatkowo Zamawiający informuje, że zostały dołączone do postępowania nowe przedmiary robót w programie ATH oraz warunki wykorzystania i zabudowy słupów energetycznych od TAURON DYSTRYBUCJA S.A.