

Trzciel dnia 16.02.2026 r.

**Gmina Trzciel**  
**66-320 Trzciel**  
**ul. Poznańska 22**

Znak sprawy: GI.271.02.2026.RJ

## **WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, z 2025 r. poz. 620,769,794, 1165, 1173,1235), zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na:

### **„Budowa sieci wodociągowej w Brójcach.”**

wpłynęły następujące pytania:

#### Pytanie 1:

W związku z chęcią udziału w postępowaniu przetargowym „Budowa sieci wodociągowej w Brójcach.” Wnoszę o zmianę wymagań odnośnie warunków wiedzy i doświadczenia z „ 4) zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie – wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu sieci wodociągowej o długości nie mniejszej niż 500 m. “

na zapis :

„ 4) zdolności technicznej lub zawodowej,

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie – wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu sieci wodociągowej o długości nie mniejszej niż 150 m. “

Zmiana ta zapewni większą konkurencyjność i będzie wymaganiem dające możliwość dalszego rozwoju Wykonawcy ponieważ zadanie opiewa na 463m wodociągu.

#### Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami pkt. 14 ust. 2 ppkt 4a SWZ Zamawiający wymaga, aby celem spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie – wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu sieci wodociągowej o długości nie mniejszej niż 500 m i warunek ten Zamawiający podtrzymuje.

**Powyższe odpowiedzi na zapytania do SWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców uczestniczących w postępowaniu.**

Burmistrz Trzciela

Jacek Ignorek