

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Gliwicach
ul. Rolników 447, 44-100 Gliwice
Tel. 32 398 55 54
marlena.tworuszka@psgaz.pl
slawomir.kaminski@psgaz.pl

Biuro Projektów
A-PROPOL sp. z o.o. sp.k.
ul. Rubinowa 2
44-121 Gliwice

Gliwice, 06.08.2025

Wasz znak:

Nasz znak: PSGZA.0159.463.0365.1834,160145001.25

Dot.: uzgodnienia lokalizacji projektowanych elementów zagospodarowania terenu tj. chodnika w Świbie przy ul. Szkolnej.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.07.2025 r. w ww. sprawie informujemy, że na załączonym planie w zakresie opracowania naniesiono orientacyjnie przebieg czynnej sieci gazowej:

— średniego ciśnienia DZ 110 PE.


Przy pracach projektowych i wykonawczych w obrębie naszych urządzeń, należy uwzględnić przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.

(Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640, zał. nr 2, tabela nr 2)

W strefie kontrolowanej gazociągu nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu.

Przedstawiony projekt zagospodarowania terenu opiniujemy **pozytywnie** z następującymi uwagami:

- Miejsca skrzyżowań projektowanych inwestycji liniowych z naszymi urządzeniami należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- W przebiegu równoległym projektowanej inwestycji z gazociągami średniego ciśnienia należy zachować odległość poziomą zgodnie z ww. Rozporządzeniem tj. min 1,5m.
- Krawężnik nie może być ułożony w linii istniejącego gazociągu.



- W obrębie projektowanej infrastruktury chodniki oraz poszerzenie drogi należy zaprojektować z nawierzchni rozbieralnej lub zachować warunek : Odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu lub górnej zewnętrznej ścianki rury osłonowej powinna wynosić nie mniej niż 0,8 m do powierzchni jezdni rozbieralnej , przy czym nie mniej niż 0,4 m od spodu konstrukcji nawierzchni oraz nie mniej niż 1,1 m do powierzchni jezdni nierozbieralnej, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni.
- Istniejącą armaturę wyprowadzić do poziomu nowej nawierzchni i zabezpieczyć skrzynkami ulicznymi. Regulację armatury należy zlecić firmie posiadającej uprawnienia do prac na czynnej sieci gazowej.
- Kiedy nie będzie możliwe zachowanie minimalnego przykrycia nad siecią gazową gazociągi należy przebudować.
- W przypadku niezachowania normatywnych odległości od gazociągów oraz innych zmian mających wpływ na eksploatację i bezpieczeństwo sieci gazowej, należy wystąpić o wydanie stosownych warunków technicznych przebudowy sieci gazowej.
- Przebudowa gazociągu winna być wykonana staraniem i na koszt Inwestora.
- Każdą zmianę w stosunku do przedstawionego projektu należy ponownie uzgodnić z PSG.
- Wszelkie prace w rejonie sieci gazowej prowadzić ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem przedstawiciela PSG.
- Nie lokalizować w pasie eksploatacyjnym gazociągu sprzętu i materiałów budowlanych (3,0 m po 1,5 m w każdą stronę od osi gazociągu średniego ciśnienia).
- Należy zapewnić dostęp do kontroli i prac eksploatacyjnych dla ww. gazociągów.
- Posadowienie sieci gazowej określić poprzez wykonanie przekopów kontrolnych w obecności naszego przedstawiciela.
- Przed zasypaniem odkrytego gazociągu należy uzyskać opinię od naszego przedstawiciela.
- W przypadku uszkodzenia sieci gazowej wykonawca będzie obciążony kosztami usunięcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

W terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót w pobliżu ww. gazociągów Inwestor winien zwrócić się z pismem w sprawie prowadzenia nadzoru branżowego do Gazowni w Gliwicach.

W tym celu pismo w wersji papierowej należy przesać do Gazowni na adres: ul. Rolników 447, 44-141 Gliwice. W piśmie należy powołać się na powyższe uzgodnienie, podając jego datę i znak, a także wskazać czego ma dotyczyć nadzór, gdzie oraz w jakim terminie ma być prowadzony, wraz z danymi do kontaktu oraz do wystawienia faktury (m.in. nr NIP/PESEL).


Dodatkowo w celu usprawnienia przebiegu sprawy skan pisma należy przesać na adres e-mail: gazownia.gliwice@psgaz.pl

Nadzór wykonywany jest odpłatnie.

Uzgodnienie ważne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.

Fakturę za rozeznanie sprawy prześlemy w terminie późniejszym.

Z poważaniem

Z-CA KIEROWNIKA
Gazownia w Gliwicach

Adam Kaiserek

„Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas”.

Cennik Usług Pozataryfowych
PSG sp. z o. o Oddział w Zabrze
Poz.5.3.1.1 – 1 x 143,00 PLN

Załączniki:
- plany (1 szt.)
Kopia:
- Gazownia w Gliwicach