


Bionor

BIONOR Sp. z o.o.
ul. Jana Karskiego 1, 25-214 Kielce
tel./fax 41 348 33 03; 607 069 858
www.bionor.pl; bionor@bionor.pl

- woda zimna;
- kanalizacja pod posadzką;
- zawór ze złączką do węża DN15
i zaworem antyskażeniowym HA216 $\frac{3}{4}$ ";
- elektryczny, pojemnościowy podgrzewacz wody
V=5 Litrów; Ng=1,5kW; ~230V
- bateria umywalkowa;
- czyszczak;

sposób prowadzenia przewodów oraz zastosowane materiały wg opisu
wewnętrzna instalacja wodociągowa z rur stalowych ocynkowanych na
łączniki gwintowane,
wewnętrzna instalacja kanalizacyjna wykonana z rur PVC kielichowych
łączonych na uszczelki,
przejścia przez przegrody konstrukcyjne w rurach ochronnych:
 - dla rur DN110 – r.ochronna DN200,
 - dla rur DN160 – r.ochronna DN250,





BIONOR Sp. z o.o.
 ul. Jana Karskiego 1, 25-214 Kielce
 tel./fax 41 348 33 03; 607 069 858
 www.bionor.pl; bionor@bionor.pl

Objekt:	Mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków w m. Dziekanowice		
Zamierzenie budowlane:	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziekanowice na działce nr ewid. 37/13 obręb geodezyjny 0002 Dziekanowice		
Adres obiektu:	MSC.DZIEKANOWICE, GM. LUBOWO, POW. GŹEŹNIAŃSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE	Inwestor:	GMINA LUBOWO 62-260 LUBOWO 1
Opracowanie:	PROJEKT BUDOWLANY	Stadium:	PROJEKT TECHNICZNY
Branża:	SANITARNA		Data:
Nazwa rysunku:	ROZWIĄNIĘCIE INSTALACJI WOD-KAN. (część 1)		Skala:
			08.02.2014: 1:50
	Imię i nazwisko	Numeral uprawnień, specjalności	
Projektował:	mgr inż. Marcin Gruchala	SWK/0234/PWB/S/17	
Sprawdził:	mgr inż. Tomasz Religa	PDK/0009/POOS/07	

Podpis: _____