

**Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia -  
odpowiedzi na pytanie oferentów (1)**

Dotyczy przetargu:

**„ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w m. DZIEKANOWICE”**

Gmina Łubowo działając na podstawie w art. 284 ust. 6 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.) dalej Ustawa PZP, udziela odpowiedzi na pytania dot. treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

Czy wykonawca instalacji odwadniania osadu powinien w swojej wycenie uwzględnić:

**1) konieczność wymiany części eksploatacyjnych lub zużytych w urządzeniach powierzonych przez inwestora:**

**1.1.** prasa taśmowa - jaki jest stan techniczny łożysk, taśmy, siłowników, krańcówek, pompy myjącej?

**Odpowiedź: łożyska, siłowniki, krańcówki do wymiany, taśma – stan dobry, pompa myjąca – wymiana na nową.**

**1.2.** przenośnik ślimakowy osadu i wapna - jaki jest stan techniczny wstęgi ślimakowej, łożysk, wykładzin, reduktora z napędem? Czy istniejący przenośnik ślimakowy jest dostosowany do przenoszenia osadu odwodnionego wymieszanego wraz z wapnem? Czy należy przewidzieć ewentualną modernizację tego przenośnika?

**Odpowiedź: Przenośnik znajduje się pod wiatą i jest w dobrym stanie. Nie posiada dozownika wapnia – wymagana modernizacja, polegająca na montażu dozownika.**

**1.3.** stacja polimeru - jaki jest stan techniczny pompy dozującej, mieszadła i pomiaru poziomu?

**Odpowiedź: Brak pomiaru poziomu stacji polimeru, stan techniczny ww elementów jest dobry.**

**1.4.** pompa nadawy osadu - jaki jest stan techniczny statora, rotora, uszczelnień?

**Odpowiedź: Należy wymienić na nową.**

**2) Czy istniejący układ zasilająco- sterujący pracą prasy taśmowej, przenośnika ślimakowego i stacji polimeru jest kompletny, i czy należy go zastosować ponownie, lub czy należy wykonać kompletny nowy układ zasilająco-sterujący z uwzględnieniem urządzenia do dozowania wapna?**

**Odpowiedź: Układ jest kompletny, należy przewidzieć modernizację z uwzględnieniem urządzenia do dozowania wapnia.**

**Zamawiający nie wymaga ale umożliwia dokonania wizji dot. stanu prasy po uprzednim umówieniu się pod nr tel. 61 4274797 – Zakład Gospodarki Komunalnej w Łubowie z siedzibą w Fałkowie.**

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej  
Tomasz Hartwich